

Модули контроля доступа

АССО

АССО NET 1.5

Версия микропрограммы 3.03

acco-kp_ru 12/18

SATEL sp. z o.o.
ул. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
тел. +48 58 320 94 00

Компания SATEL ставит своей целью постоянное совершенствование качества своих изделий, что может приводить к изменениям в технических характеристиках и программном обеспечении.

www.bezpeka-shop.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
1.1 Печатная плата	4
1.2 Входы	7
1.3 Выходы	7
2. Устройства, совместимые с модулем	9
2.1 Клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW	9
2.2 Клавиатура со считывателем проксимити карт ACCO-SCR-BG	11
2.3 Считыватель бесконтактных карт CZ-EMM и CZ-EMM2	12
2.4 Считыватель бесконтактных карт CZ-EMM3 и CZ-EMM4	12
2.5 Считыватель ключей CZ-DALLAS	13
2.6 Считыватели сторонних производителей	14
3. Считыватель карт CZ-USB-1	14
4. Установка модулей контроля доступа	15
4.1 Подключение клавиатуры ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW	16
4.1.1 Подключение ЖКИ-клавиатуры к клеммам	16
4.1.2 Подключение ЖКИ-клавиатуры к RJ разъему	18
4.1.3 Настройка адреса ЖКИ-клавиатуры	18
4.2 Подключение клавиатуры ACCO-SCR-BG	19
4.2.1 Настройка адреса клавиатуры	19
4.3 Подключение считывателей бесконтактных карт	20
4.4 Подключение считывателей с поддержкой Wiegand 26	21
4.5 Подключение считывателей ключей DALLAS iButton	22
4.6 Подключение считывателя бесконтактных карт CZ-USB-1	22
4.7 Подключение исполнительных устройств и сенсоров точки прохода	22
4.8 Шлюз	22
4.9 Подключение питания	24
4.9.1 Модуль ACCO-KP / ACCO-KPWG	24
4.9.2 Модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS	24
5. АДРЕСАЦИЯ МОДУЛЯ	25
6. Настройка модуля	25
6.1 НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ЖКИ-КЛАВИАТУРЫ	26
6.1.1 Меню сервисного режима	26
6.1.2 Ввод данных	28
6.1.3 Программирование битовых опций	28
6.2 Программа ACCO-SOFT-LT	28
6.2.1 Установка и первый запуск программы	28
6.3 Функции и опции – подменю модуль	32
6.4 Функции и опции – подменю точка прохода	33
6.4.1 Разблокировка	34
6.4.2 Блокировка	34
6.5 Функции и опции – подменю клавиатура	35
6.6 Подсветка	35
6.7 Формат передачи	36
7. Пользователи	36
7.1 Добавление пользователя	37
7.1.1 Добавление нового пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры	37
7.1.2 Добавление новых пользователей с помощью ACCO-SOFT-LT	38
7.2 Редактирование пользователя	41
7.2.1 Редактирование пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры	41
7.2.2 Редактирование пользователя с помощью программы ACCO-SOFT-LT	41
7.3 Удаление пользователя	42
7.3.1 Удаление пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры	42
7.3.2 Удаление пользователя с помощью программы ACCO-SOFT-LT	42
7.4 ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	43
7.4.1 Создание групп пользователей	43
7.4.2 Автоматическое назначение пользователя в группу	44
7.4.3 Автоматическое объединение пользователей в группы:	44
7.4.4 Редактирование группы пользователей	44

7.4.5	Удаление группы пользователей.....	44
7.5	ОТЧЕТ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.....	45
7.5.1	Формирование отчета по пользователю / пользователям	45
7.6	РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА	45
7.6.1	Создание расписания доступа	46
7.6.2	Создание исключений	47
7.7	Отчеты по присутствию	48
7.7.1	Создание отчета по присутствию	48
7.8	Контроль присутствия.....	50
7.8.1	Создание сводной инновации о присутствии	50
8.	Эксплуатация модуля.....	52
8.1	ОТКРЫТИЕ ПРОХОДА	53
8.1.1	По идентификатору	53
8.1.2	Без процедуры идентификации пользователя.....	53
8.2	Блокировка.....	54
8.2.1	С помощью идентификаторов.....	54
8.2.2	Без процедуры идентификации пользователя.....	54
8.3	Разблокировка.....	55
8.3.1	С помощью идентификаторов.....	55
8.3.2	Без процедуры идентификации пользователя.....	55
8.4	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА ТОЧКИ ПРОХОДА	56
8.4.1	С помощью идентификаторов.....	56
8.4.2	Без процедуры идентификации пользователя.....	56
8.5	Звуковая сигнализация.....	57
9.	ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА МОДУЛЯ.....	57
10.	Технические данные.....	59
10.1	Модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS	59
10.2	Модуль ACCO-KP / ACCO-KPWG	59
10.3	Клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW.....	59
10.4	Клавиатура со считывателем проксимити карт ACCO-SCR-BG	59
11.	ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА.....	60

1. Введение



Описание не касается модулей контроля доступа, работающих в системе ACCO NET.

Компания SATEL выпускает 4 типа модулей контроля доступа: ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS и ACCO-KPWG. Каждый модуль контролирует одну точку прохода (дверь). Контроллеры могут работать автономно или как элемент системы контроля доступа. Контроль доступа осуществляется с помощью функции идентификации пользователей путем электрического управления состоянием точки прохода (подачей управляющего напряжения контроллером). Пользователи идентифицируются на основе бесконтактных карт (термин "карта" в настоящем руководстве понимается как пассивный транспондер, который может иметь форму карты, брелока и т.п.), ключа DALLAS iButton или кода. Способ идентификации пользователя зависит от типа идентифицирующих устройств, подключенных к модулю контроля доступа:

- клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW (они отличаются только цветом корпуса: серый в случае ACCO-KLCDR-BG, белый в случае ACCO-KLCDR-BW) или клавиатура ACCO-SCR-BG – идентификация пользователя и другие функции осуществляются на основе проксимити карты или кода. Администратор может определить, на основе какого идентификатора разрешается пользователю доступ:
 - карта и код.
 - карта или код;
 - бесконтактная карта;
 - код.
- считыватель проксимити карт CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 или CZ-EMM4 – идентификация пользователя и другие функции осуществляются на основе проксимити карты.
- считыватель ключей DALLAS CZ-DALLAS (только модули ACCO-KPWG-PS и ACCO-KPWG) - идентификация пользователя и реализация функций, доступных в модуле осуществляется на основе ключа DALLAS,
- считыватели сторонних производителей, отправляющие данные в формате WIEGAND – идентификация пользователя и другие функции, доступные в модуле, осуществляются на основе данных, полученных и считанных модулем как номер проксимити карты.

Один модуль позволяет зарегистрировать до 1024 пользователей. Каждому пользователю назначается один уникальный персональный идентификационный номер. Модуль контроллера позволяет назначить каждому пользователю одно из 256 недельных расписаний доступа. С помощью функции ANTI-PASSBACK (запрет повторного прохода) можно исключить возможность повторного входа или повторного выхода при использовании одинаковой карты или кода.

Релейный выход позволяет управлять электромагнитными замками, контроллерами ворот или другими исполнительными устройствами. Дополнительные входы и выходы модуля позволяют интегрировать его в систему охранной сигнализации, защищающую объект от взлома и пожара.

Модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения свыше 24 тысяч событий. Так же в журнале событий может храниться информация необходимая для учета рабочего времени.

Настройка модуля осуществляется с помощью ЖКИ-клавиатуры или компьютера с установленной программой ACCO-SOFT-LT. Программное обеспечение (ПО) поставляется бесплатно. Программа ACCO-SOFT-LT позволяет не только

конфигурировать одно устройство, но и целую сеть контроллеров, максимально состоящую из 255 модулей. Программа создана для удобного обслуживания и контроля состояния СКУД, предлагает такие инструменты как: план объекта, отчеты по присутствию или контроль присутствия пользователей.

Модуль можно подключить к шине RS-485 и создать систему, состоящую из 255 модулей. Для подключения шины RS-485 к компьютеру и для управления СКУД при помощи компьютера предназначен преобразователь USB/RS-485, ACCO-USB.

Микропрограмму модуля можно обновлять.

Импульсный блок питания в модуле ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS оснащен системой заряда и контроля состояния аккумулятора с отключением разряженного аккумулятора.

1.1 Печатная плата




Рис. 1. Вид печатной платы модуля ACCO-KP-PS.

Пояснения к рисункам 1, 2, 3 и 4:

- 1 – провода для подключения аккумулятора (ACCO-KP-PS и ACCO-KPWG-PS).
- 2 – реле.
- 3 – светодиод, индицирующий состояние выхода **OUT2** – горит, если выход замкнут на массу.
- 4 – светодиод, индицирующий состояние выхода **OUT1** – горит, если выход замкнут на массу.
- 5 – светодиод, индицирующий включение реле.
- 6 – батарея **CR2032 3 В** – поддержка часов реального времени.
- 7 – светодиод микропроцессорной системы модуля – светится с разной интенсивностью.
- 8 – DIP-переключатели для установки индивидуального адреса модуля. На основе адреса модуль идентифицируется программой ACCO-SOFT-LT и ACCO Soft.
- 9 – порт **RS-232 (стандарт TTL)** для подключения к компьютеру (для этой цели предназначен преобразователь производства компании SATEL: USB-RS). С помощью компьютера с установленной программой ACCO-SOFT-LT можно конфигурировать устройство и считывать память событий.

10 – разъем для будущих применений.

11 – **светодиод, индицирующий работу модуля** – включен во время нормальной работы; медленно мигает, если в ЖКИ-клавиатуре, подключенной к модулю, включен сервисный режим; быстро мигает, если ПО ACCO-SOFT-LT / сетевой контроллер ACCO-NT устанавливает связь с модулем контроля доступа.

12 – **разъем RJ** (коннектор 4P/4C) предназначен для подключения ЖКИ-клавиатуры на время программирования.

13 – **тамперный (антисаботажный) контакт**, реагирующий на вскрытие корпуса модуля (ACCO-KP и ACCO-KPWG).




Рис. 2. Вид печатной платы модуля ACCO-KP.

Описание клемм:



- AC** – вход питания в ACCO-KP-PS и ACCO-KPWG-PS (18 В AC $\pm 10\%$).
- COM** – масса (0 В).
- +12V** – вход питания в ACCO-KP-PS и ACCO-KPWG-PS; вход питания в ACCO-KP и ACCO-KPWG (12 В DC $\pm 15\%$).
- C** – общий контакт релейного выхода.
- NO** – нормально разомкнутый контакт релейного выхода. В активном состоянии замыкается с общим контактом реле.
- NC** – нормально замкнутый контакт релейного выхода. В активном состоянии размыкается.
- TMP** – клеммы тамперного контакта модуля ACCO-KP и ACCO-KPWG (NC). Клеммы можно использовать двумя способами:
- подключить к внешнему тамперному шлейфу (напр., ПКП);
 - одну клемму подключить к входу тамперного шлейфа ITMP, другую к клемме COM.
- ITMP** – вход для подключения тамперного шлейфа.



Если к клемме ITMP не будет подключен тамперный контакт, то клемму необходимо замкнуть на массу.

- OUT1...OUT2** – выходы модуля типа ОС.
IN1...IN5 – входы модуля.
A RS485 B – клеммы для подключения к шине RS-485.
CLK, DAT – клеммы для подключения питания клавиатуры.

Остальные клеммы предназначены для подключения считывателей проксимити карт (см.: раздел Подключение считывателей проксимити карт) и считывателей ключей DALLAS iButton (см.: раздел Подключение считывателей ключей DALLAS iButton).



1.2 Входы

На плате модуля находится 5 входов, которые можно запрограммировать как NO или NC, они могут выполнять следующие функции (в квадратных скобках указаны сокращенные названия функций, отображаемые на дисплее ЖКИ-клавиатуры):

Датчик открытия двери – контроль состояния двери.

i | *Контроль состояния двери, означает, подключение датчика к входу, запрограммированному как ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ, и является необходимым для правильной реализации всех функций контроля доступа.*

Кнопка открытия двери [Кнопка дверь] – разрешение доступа на время, запрограммированное как ВРЕМЯ ПРОХОДА

Разблокировка двери [Разблок.дв.] – после подачи управляющего сигнала разрешается постоянный доступ. Такое состояние продолжается до тех пор, пока на вход подается управляющий сигнал (если не произойдет событие, другим способом изменяющее состояние точки прохода).

Блокировка двери [Блок.дв.] – доступ постоянно запрещается (проход закрывается) после подачи управляющего сигнала. Такое состояние продолжается до тех пор, пока подается управляющий сигнал (если не произойдет событие, другим способом изменяющее состояние точки прохода).

Датчик шлюза – контроль состояния второй двери шлюза. В случае конфигурации «шлюз» открытой может быть только одна дверь.

Пожар – разблокировка двери [Пожар–разблок.] – в случае пожара доступ постоянно разрешен, дверь будет открытой. Состояние точки прохода можно изменить только тогда, когда вход модуля контроля доступа вернется в неактивное состояние. Восстановить неактивное состояние входа может пользователь с полномочием ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.

Тревога – блокировка двери [Тревог.–заблок.] – в случае тревоги доступ постоянно запрещен. Точка прохода будет закрытой до момента изменения этого состояния пользователем с полномочием ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Длительность сигнала подаваемого на вход не влияет на время блокировки двери.

Сигнал звонка [Звонок] – активирует выход типа СИГНАЛ ЗВОНКА.

Информация 1÷4 [Инф. вх. 1÷4] – формирование заранее определенных событий. Эта функция может использоваться, например, при учете рабочего времени.

Для каждого входа следует задать чувствительность, то есть минимальное время, в течение которого должен подаваться сигнал на вход для того, чтобы модуль выполнил запрограммированное действие. Это время можно запрограммировать в пределе от 10 мс до 2,55 с.

К входам можно подключить переключатели, извещатели или, напр., систему охранной или пожарной сигнализации. В случае входов NO управление осуществляется замыканием на массу, в случае входов NC – размыканием.

1.3 Выходы

Релейный выход позволяет управлять электромагнитными замками, контроллерами ворот или другими исполнительными устройствами. Также на плате находятся 2 выхода типа ОС («открытый коллектор»). В активном состоянии выход типа ОС замкнут на массу (при обратной поляризации: отсоединен от массы).

Выходы типа ОС могут быть запрограммированы как (в квадратных скобках указаны сокращенные названия функций, отображаемые на дисплее ЖКИ-клавиатуры):

Состояние двери – выход информирует о текущем состоянии двери. Активируется при открытии двери и остается активным до момента закрытия двери. Выход, запрограммированный как СОСТОЯНИЕ ДВЕРИ, не может реализовать других функций.

Открытие двери – выход активируется на запрограммированное время после открытия двери.

Сигнал звонка [Сиг. звонка] – выход активируется на запрограммированное время после подачи сигнала на вход, запрограммированный как СИГНАЛ ЗВОНКА. Для выхода, запрограммированного как СИГНАЛ ЗВОНКА, дополнительно можно включить только функцию ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ.

Взлом двери [Взлом дв.] – выход активируется на запрограммированное время после открытия двери без разрешения доступа (точка прохода остается закрытой).

Долго незакрытая дверь [Дл.незакр.дв.] – выход включается на запрограммированное время, если по истечении МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ дверь остается открытой.

Отсутствие терминала [Отсутств.терм.] – выход активируется на запрограммированное время, если во время теста было обнаружено отсутствие терминала (клавиатуры или считывателя). Модуль проверяет наличие терминала только тогда, когда включены соответствующие опции (ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЕРМИНАЛА А, ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЕРМИНАЛА Б). Если эти опции будут выключены, то выход не будет в состоянии осуществлять функцию ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНАЛА.

5-ая попытка доступа [5 поп.дост.] – выход включается на запрограммированное время, если система зарегистрировала 5 попыток получения доступа с помощью незарегистрированной в системе карты, ключа iButton или кода. **Выход активен независимо от установки опции АНТИСКАНЕР.**

Авария питания АС [Авария АС] – выход активируется в случае пропадания сетевого питания модуля ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS по истечении времени, запрограммированного как ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ПИТАНИЯ АС. Выход остается активным до момента восстановления сетевого питания.

Разряд аккумулятора [Раз. аккумулятор] – этот выход включается, если напряжение на аккумуляторе, подключенном к модулю ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS, опускается ниже 11 В и это продолжается более 12 минут (3 теста состояния аккумулятора). Выход остается активным, пока напряжение аккумулятора не превысит 11 В в течение более 12 минут (3 теста аккумулятора).



Чтобы выход правильно осуществлял функции типа СОСТОЯНИЕ ДВЕРИ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ, ВЗЛОМ ДВЕРИ и ДОЛГО НЕЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ, один из входов должен контролировать состояние двери (ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ).

Саботаж – выход включается, если будет нарушен вход ITMP. Функция недоступна, если включена одна из функций: "Состояние двери", "Открытие двери", "Сигнал звонка" или "Доступ со считывателя А / Б".

Доступ со считывателя А / Б – выход включается, если уполномоченному пользователю будет разрешен доступ с помощью считывателя А / Б.

В случае выходов, включаемых на определенное время, необходимо задать время их активности в секундах или в минутах: 1 – 120 секунд или 1 – 120 минут.



Дополнительные функции модуля контроля доступа, работающего в системе ACCO NET, описаны в руководстве ПО ACCO Soft.

К выходам можно подключать устройства для сигнализации, также выходы могут использоваться для управления, напр., системой охранной сигнализации.

2. Устройства, совместимые с модулем

Для того чтобы модуль мог реализовать функции контроля доступа, необходимо подключить к нему: устройства, идентифицирующие пользователей, исполнительное устройство для управления точкой прохода (электромагнитный замок, контроллер ворот, турникет и т.п.) и датчик, контролирующий состояние двери. В качестве устройств, идентифицирующих пользователя, к любому типу модуля можно подключать: ЖКИ-клавиатуры (ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW), клавиатуры (ACCO-SCR-BG) или считыватели карт (CZ-EMM, CZ-EMM2, CZ-EMM3 и CZ-EMM4), а к модулям ACCO KPWG-PS и ACCO-KPWG считыватели ключей DALLAS iButton (CZ-DALLAS), а также считыватели сторонних производителей (интерфейс WIEGAND).

В случае создания системы контроля доступа необходим преобразователь ACCO-USB. Он позволяет управлять модулями, подключенными к шине RS-485, с помощью компьютера. Описание конвертера ACCO-USB находится в отдельном руководстве.

В случае системы ACCO NET модули контроля доступа должны быть подключены к сетевому контроллеру ACCO-NT. Описание сетевого контроллера ACCO-NT можно найти в отдельном руководстве, поставляемом с этим устройством.

2.1 Клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW




Рис. 5. Клавиатура ACCO-KLCDR-BG (корпус клавиатуры ACCO-KLCDR-BW белого цвета).

- Большой удобный ЖК-дисплей.

- Клавиатура для ввода кода.
- Встроенный считыватель бесконтактных карт.
- Поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц (UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102).
- Светодиоды, индицирующие состояние точки прохода и модуля.
- Зуммер для сигнализации считывания карты / ввода кода (см.: раздел ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) и операций, выполняемых на клавиатуре.
- Подсветка дисплея и клавиш.
- Тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса.

Светодиоды:



ТРЕВОГА (красный цвет) – светодиод сигнализирует тревогу в случае возникновения одной из следующих ситуаций.

- взлом двери,
- 5 попыток получить доступ по неизвестному идентификатору (функция АНТИСКАНЕР),
- активация входа, запрограммированного как ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ,
- активация входа, запрограммированного как ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ,
- саботаж контроллера точки прохода (вход ITMP модуля отсоединен от массы),
- саботаж клавиатуры,
- потеря связи с терминалом (отсутствие терминала),

Тревога индицируется в течение 10 секунд (также издается звуковой сигнал). По истечении этого времени светодиод начинает мигать, индицируя память тревоги. После определения причины тревоги, индикация памяти тревоги может быть выключена пользователем с полномочием АДМИНИСТРАТОР. Это произойдет автоматически после применения идентификатора. Память тревоги может быть удалена автоматически после определения причины тревоги, если модуль контроллера подключен к компьютеру (через порт RS-232 или RS-485) и соединен, с установленной на нем, программой ACCO-SOFT-LT. В случае системы ACCO NET, подтверждение памяти тревоги в ПО ACCO Soft отменит сигнализацию памяти тревоги в клавиатуре.



ДВЕРЬ ЗАБЛОКИРОВАНА (желтый цвет)

- светодиод горит – дверь заблокирована (доступ постоянно запрещен), нельзя ее открыть кодом или с помощью карты,
- светодиод мигает – дверь заблокирована (доступ постоянно запрещен) с помощью входа ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ (приближение карты / ввод кода не откроет прохода).



ДВЕРЬ РАЗБЛОКИРОВАНА (зеленый цвет)

- светодиод горит – дверь разблокирована (доступ постоянно разрешен) и поднесение карты / ввод кода не требуется,
- светодиод медленно мигает – дверь разблокирована (доступ постоянно разрешен) с помощью входа, запрограммированного как ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ (приближение карты / ввод кода не требуется),
- светодиод быстро мигает – пользователь получил доступ, отсчитывается время прохода, значит, можно открыть дверь.



СЕРВИС (зеленый цвет) – светодиод мигает, когда модуль находится




в сервисном режиме (функция доступна для пользователя с полномочием Администратор в случае, если модуль контроля доступа не работает в системе ACCO NET).

2.2 Клавиатура со считывателем проксимити карт ACCO-SCR-BG

- Клавиатура для ввода кода.
- Поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц (UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102).
- Светодиоды, индицирующие состояние точки прохода и модуля.
- Зуммер для сигнализации считывания карты / ввода кода (см.: раздел ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ) и операций, выполняемых на клавиатуре.
- Подсветка клавиш.
- Тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности.
- Кнопка звонка.
- Конструкция, позволяющая устанавливать модуль вне помещений.



Рис. 6. Клавиатура ACCO-SCR-BG.

Информация, отображаемая клавиатурой с помощью светодиодов: ,  и , не отличается от информации, отображаемой ЖКИ-клавиатурой.

2.3 Считыватель бесконтактных карт CZ-EMM и CZ-EMM2

- Поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц (UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102).
- Формат: EM-MARIN.
- Двухцветный светодиод, индицирующий состояние точки прохода и считывателя.
- Зуммер для сигнализации считывания карты (см.: раздел ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ).




Рис. 7. Считыватель CZ-EMM.




Рис. 8. Считыватель CZ-EMM2.

Двухцветный светодиод для индикации:

горит зеленым цветом – нормальная работа;

быстро мигает зеленым цветом – пользователь получил доступ, отсчитывается время прохода, значит, можно открыть дверь.

медленно мигает зеленым цветом – дверь разблокирована (доступ постоянно разрешен).

медленно мигает красным цветом – дверь заблокирована (доступ постоянно запрещен).

горит красным цветом, но через некоторое время периодически погасает – считыватель заблокирован после 5-ой попытки получить доступ по неизвестному идентификатору (функция АНТИСКАНЕР включена).

горит красным цветом – считыватель не обслуживается модулем (была подключена ЖКИ-клавиатура, которая заблокировала обслуживание считывателя).

2.4 Считыватель бесконтактных карт CZ-EMM3 и CZ-EMM4

- Поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц (UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102).
- Формат: EM-MARIN или WIEGAND 26.
- Светодиоды, индицирующие состояние точки прохода и считывателя.
- Зуммер для сигнализации считывания карты (см.: раздел ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ).

- Конструкция, позволяющая устанавливать модуль вне помещений.
- Кнопка звонка в считывателе CZ-EMM4.

Индикация с помощью зеленого светодиода на считывателе:

горит – нормальная работа.

быстро мигает – пользователь получил доступ, отсчитывается время прохода, значит, можно открыть дверь.

медленно мигает – дверь разблокирована (доступ постоянно разрешен).

Индикация с помощью красного светодиода на считывателе:

горит – считыватель не обслуживается модулем (была подключена клавиатура, и это заблокировало обслуживание считывателя).

медленно мигает – дверь заблокирована (доступ постоянно запрещен).

горит, но через некоторое время периодически погасает – считыватель заблокирован после 5-ой попытки получить доступ по неизвестному идентификатору (функция Антисканер включена).




Рис. 9. Считыватель CZ-EMM3.




Рис. 10. Считыватель CZ-EMM4.

2.5 Считыватель ключей CZ-DALLAS

- Поддержка ключей DALLAS iButton.
- Двухцветный светодиод.
- Конструкция, позволяющая устанавливать модуль вне помещений, непосредственно на стене или дверной раме.

Двухцветный светодиод для индикации:

горит зеленым цветом – нормальная работа;

быстро мигает зеленым цветом – пользователь получил доступ, отсчитывается время прохода, значит, можно открыть дверь.

медленно мигает зеленым цветом – дверь разблокирована (доступ постоянно разрешен).

медленно мигает красным цветом – дверь заблокирована (доступ постоянно запрещен).

горит красным цветом, но через некоторое время периодически погасает – считыватель заблокирован после 5-ой попытки получить доступ по неизвестному идентификатору (функция АНТИСКАНЕР включена).

горит красным цветом – считыватель не обслуживается модулем (была подключена ЖКИ-клавиатура, которая заблокировала обслуживание считывателя).




Рис. 11. Считыватель CZ-DALLAS.

2.6 Считыватели сторонних производителей

- Формат WIEGAND:

- 26 bit – бит четности + 24 бита номера карты + бит нечетности; очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 32 bit – 32 бита номера карты (без контроля четности); очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 34 bit – бит четности + 32 бита номера карты + бит нечетности; очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 36 bit – бит четности + 34 бита номера карты + бит нечетности; очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 40 bit – 40 бит номера карты (без контроля четности); очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 42 bit – бит четности + 40 бит номера карты + бит нечетности; очередность отправки байтов: от MSB до LSB;

- 56 bit – 56 бит номера карты (без контроля четности); очередность отправки байтов: от LSB до MSB; модуль использует 5 первых байтов, остальные не использует.

3. Считыватель карт CZ-USB-1

- Подключение к USB-порту компьютера.
- Возможность добавлять карты и брелоки 125 кГц (EM4100) пользователям системы.

4. Установка модулей контроля доступа



Все электросоединения должны производиться при отключенном электропитании.




Рис. 12. Пример установки модулей контроля доступа.

Пояснения к рисунку 12:

- 1 – **модуль контроля доступа (контроллер).**
- 2 – **исполнительное устройство контролируемой двери** (электромагнитный замок, управляемый релейным выходом модуля).
- 3 – **датчик контролируемой двери** (магнитоконтактный извещатель, подключенный к входу модуля, запрограммированному как ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ).
- 4 – **терминал выхода** (считыватель карт, подключенный как считыватель Б).
- 5 – **терминал входа** (считыватель карт, подключенный как считыватель А).

Модуль должен устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью воздуха. Место монтажа должно быть защищено от доступа неуполномоченных лиц. Рекомендуется устанавливать модуль в зоне, охраняемой, например, системой безопасности.

Терминалы должны быть расположены друг от друга на расстоянии, как минимум, 50 см.

Монтаж терминалов (клавиатур со считывателем, считывателей) на металлической поверхности или в металлическом кожухе может уменьшить радиус действия считывателей или даже сделать считывание карты невозможным.

Терминалы, исполнительные устройства (электромеханические, электромагнитные замки) и датчики контролируемой двери подключайте прямым неэкранированным кабелем (не рекомендуется использовать витую пару – UTP, STP, FTP). Выбирайте такое сечение проводов питания, чтобы падение напряжения питания между блоком питания и питаемым устройством не превысило 1 В по сравнению с выходным напряжением.

Подключив считыватель проксимити карт / ключей или ЖКИ-клавиатуру в качестве терминала А, необходимо помнить, что он будет опознаваться как терминал входа. Считыватель карт / ключей или ЖКИ-клавиатура, работающая как терминал Б, будет опознаваться как терминал выхода.



Данное описание подключения считывателя или клавиатуры в качестве терминала А / Б не касается считывателя или клавиатуры, подключенным к модулю, работающему в системе ACCO NET.

4.1 Подключение клавиатуры ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW

ЖКИ-клавиатура может быть подключена к модулю с помощью клемм на плате электроники или через разъем RJ. Для подключения используйте 4-жильный кабель. Расстояние между клавиатурой и модулем не может превышать 300 м.

Модуль поддерживает клавиатуры с адресами 0 и 1. Клавиатура с адресом 0 выполняет функцию терминала А (терминал входа). Клавиатура с адресом 1 выполняет функцию терминала Б (терминал выхода). Информация, в качестве какого терминала работает клавиатура (терминал А или Б), отображается на дисплее после перезапуска клавиатуры (для перезапуска клавиатуры удержите нажатыми в течение 10 секунд клавиши ▲ и ▼).



Подключение ЖКИ-клавиатуры с адресом 0 выключит считыватель проксимити карт, работающий в качестве считывателя А. Подключение ЖКИ-клавиатуры с адресом 1 выключит считыватель, работающий как считыватель Б.

Нельзя подключать два устройства (две клавиатуры) с идентичным адресом.

Если после включения питания модуля на дисплее клавиатуры не будет отображаться время и дополнительная информация, то:

- проверьте подключение клавиатуры к модулю;
- убедитесь, что в клавиатуре установлен правильный адрес.

4.1.1 Подключение ЖКИ-клавиатуры к клеммам

Способ подключения шины связи клавиатуры к клеммам модуля ACCO-KP и ACCO-KP-PS представлен на рисунках 13 и 14.




Рис. 13. Способ подключения клавиатуры к клеммам модуля ACCO-KP.




Рис. 14. Способ подключения клавиатуры к клеммам модуля ACCO-KP-PS.

4.1.2 Подключение ЖКИ-клавиатуры к RJ разъему

Способ подключения шины связи ЖКИ-клавиатуры к RJ разъему представлен на рисунке 15. Разъем предназначен для подключения ЖКИ-клавиатуры на время программирования, в случае если другие устройства, подключенные к модулю, нельзя использовать для его настройки.

Для настройки модуля может использоваться любая ЖКИ-клавиатура, совместимая с ПКП INTEGRA. Однако не рекомендуется использовать эти клавиатуры для ежедневного обслуживания модуля, так как они отличаются от устройств СКУД символами светодиодов. Контроллеры обслуживают считыватели карт в ЖКИ-клавиатурах INT-KLCDR-GR и INT-KLCDR-BL с микропрограммой 1.06 или более поздней.



Данное описание не касается системы ACCO NET.




Рис. 15. Последовательность проводов в штекере, соединяющем ЖКИ-клавиатуру с модулем. 1 – вид штекера в разъеме. 2 – вид штекера со стороны штырьков.



Если к контроллеру подключена 1 клавиатура ACCO-SCR-BG и любой считыватель проксимити карт, то в ЖКИ-клавиатуре должен быть установлен адрес другой, чем в клавиатуре ACCO-SCR-BG:

- 1 – если в клавиатуре ACCO-SCR-BG установлен адрес 0,
- 0 – если в клавиатуре ACCO-SCR-BG установлен адрес 1.

Если к модулю контроля доступа подключены 2 клавиатуры ACCO-SCR-BG, то одну из них необходимо отключить от клеммы DAT (зеленый провод), а в ЖКИ-клавиатуре необходимо установить адрес идентичный адресу отключенной клавиатуры.

4.1.3 Настройка адреса ЖКИ-клавиатуры

1. Отключите питание клавиатуры (KPD) и провода шины данных (СКМ, DTM).
2. Замкните клеммы СКМ и DTM клавиатуры.
3. Включите питание клавиатуры.
4. На дисплее отобразится адрес клавиатуры:



n=0...7, текущий адрес, установленный в клавиатуре

Рис. 16. Настройка адреса ЖКИ-клавиатуры.

5. Измените адрес на необходимый (0 или 1). Клавиатура подтвердит установку адреса 4 короткими и 1 длинным звуком.

6. Отключите питание клавиатуры (KPD).

7. Подключите клавиатуру к контроллеру точки прохода (к клеммам: СКМ, DTM и KPD).

4.2 Подключение клавиатуры ACCO-SCR-BG

Подключите клавиатуру согласно таблице 1. Для подключения используйте 5-жильный кабель. Расстояние между клавиатурой и модулем не может превышать 300 м.

Цвет провода	Функция	Клеммы модуля			
		ACCO-KP-PS / ACCO-KP		ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG	
		Считываеть А	Считываеть Б	Считываеть А	Считываеть Б
 коричневый	питание	+12V			
 белый	масса (0 В)	COM			
 серый	сигнал CLOCK	CLK			
 зеленый	сигнал DATA	DAT			
 желтый	звонок	IN1...IN5 (выбранные входы модуля, запрограммированные как СИГНАЛ ЗВОНКА)			
 фиолетовый	блокировка работы считывателя (для исключения взаимных помех в случае работы считывателей на небольших расстояниях друг от друга)	DISA	DISB	DISA	DISB

Таблица 1. Способ подключения проводов считывателей к клеммам модуля.

Модуль поддерживает клавиатуры с адресами 0 и 1. Клавиатура с адресом 0 выполняет функцию терминала А (терминал входа). Клавиатура с адресом 1 выполняет функцию терминала Б (терминал выхода).



Фиолетовый провод осуществляет функцию блокировки считывателя в клавиатурах с микропрограммой версии 2.01 или более поздней.




Подключение клавиатуры с адресом 0 выключит считыватель проксимити карт, работающий в качестве считывателя А. Подключение клавиатуры с адресом 1 выключит считыватель, работающий как считыватель Б.

Нельзя подключать два устройства (две клавиатуры) с идентичным адресом.

Желтый провод подключается к слаботочному выходу ОС, управляемому с помощью кнопки звонка. Нажатие кнопки вызывает замыкание выхода на массу. Желтый провод (звонок) можно подключить к входу модуля, запрограммированному как СИГНАЛ ЗВОНКА.

4.2.1 Настройка адреса клавиатуры

1. Отключите от клемм модуля провода: коричневый, серый и зеленый.
2. Замкните серый и зеленый провода.

3. Обрато подключите коричневый провод к клемме +12V. После подключения питания клавиатура сгенерирует 4 коротких и 1 длительный звук, а светодиоды  [ТРЕВОГА] и  [ТОЧКА ПРОХОДА РАЗБЛОКИРОВАНА] начнут мигать по очереди (серый и зеленый провода можно разомкнуть).
4. Нажмите по очереди клавиши **1** и **#**. Клавиатура подтвердит запуск функции настройки адреса двумя короткими звуковыми сигналами и светодиод  [ТРЕВОГА] начнет мигать.
5. В зависимости от адреса, который должен быть установлен в клавиатуре, нажмите клавишу **0** или **1** и подтвердите клавишей **#**. Клавиатура подтвердит установку адреса 4 короткими и 1 длинным звуком.
6. Отключите коричневый провод от клеммы +12V.
7. Подключите правильно к модулю провода: серый (CLK), зеленый (DAT) и коричневый (+12V).

4.3 Подключение считывателей бесконтактных карт

Подключение считывателей, поддерживающих формат EM-MARIN (применяемый для связи с устройствами производства компании SATEL), следует осуществить согласно таблице 2. Длина провода не должна превышать 300 м.

i В случае считывателей CZ-EMM3 и CZ-EMM4 коричневый провод должен быть подключен к клеммам модуля.

Фиолетовый провод CZ-EMM4 подключен к слаботочному выходу ОС, управляемому с помощью кнопки звонка. Нажатие кнопки вызывает замыкание выхода на массу. Фиолетовый провод (звонок) можно подключить к входу модуля, запрограммированному как СИГНАЛ ЗВОНКА.

Черный провод CZ-EMM3 и CZ-EMM4 не используется и не должен быть подключен к клеммам модуля.

Цвет	Функция	Клеммы модуля			
		ACCO-KP-PS / ACCO-KP		ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG	
		Считывает А	Считывает Б	Считывает А	Считывает Б
 красный	питание (12 V DC \pm 15%)	+GA	+GB	+G	
 зеленый	сигнал DATA	SIGA	SIGB	SIG1A,	SIG1B,
 синий	масса (0 В)	COM	COM	COM	
 желтый	управление зуммером	BPA	BPB	BPA	BPB
 розовый	управление зеленым цветом светодиода / управление зеленым светодиодом	LD1A	LD1B	LD1A	LD1B
 серый	управление красным цветом светодиода / управление красным светодиодом	LD2A	LD2B	LD2A	LD2B

 коричневый	блокировка работы считывателя (для исключения взаимных помех в случае работы считывателей на небольших расстояниях друг от друга)	DISA	DISB	DISA	DISB
 белый	контроль присутствия	TMPA	TMPB	TMPA	TMPB
 фиолетовый	звонок (только в CZ-EMM4)	IN1...IN5 (выбранные входы модуля, запрограммированные как СИГНАЛ ЗВОНКА)			
 черный	<i>не используется</i> (только в CZ-EMM3 и CZ-EMM4)	<i>не подключать</i>			

Таблица 2. Способ подключения проводов считывателя к клеммам модуля.

4.4 Подключение считывателей с поддержкой Wiegand 26

Подключение считывателей следует осуществлять согласно таблице 5. Длина провода не должна превышать 300 м.

Цвет	Функция	Клеммы модуля		Обозначения для WIEGAND
		Считыватель А	Считыватель Б	
 красный	питание считывателя	+G		+12V
 синий	масса (0 В)	COM		COM
 зеленый	сигнал DATA (0)	SIG1A	SIG1B	OUT0
 черный	сигнал DATA (1)	SIG2A	SIG2B	OUT1
 желтый	управление зуммером	BPA	BPB	BEEP
 розовый	управление светодиодом зеленого цвета	LD1A	LD1B	LED-G
 серый	управление светодиодом красного цвета	LD2A	LD2B	LED-R
 коричневый	блокировка работы считывателя	DISA	DISB	HOLD
 белый	контроль присутствия	TMPA	TMPB	TMP
 фиолетовый	звонок (только в CZ-EMM4)	IN1...IN5 (выбранные входы модуля, запрограммированные как СИГНАЛ ЗВОНКА)		BELL

Таблица 3. Способ подключения проводов считывателя к клеммам модуля.

4.5 Подключение считывателей ключей DALLAS iButton

Считыватели ключей DALLAS iButton совместимы только с модулями ACCO-KPWG-PS и ACCO-KPWG. Подключение считывателей следует осуществлять согласно таблице 4. Длина провода не должна превышать 30 м.

Цвет	Функция	Клеммы модуля ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG	
		Считыватель А	Считыватель Б
 коричневый	анод красного светодиода	LD2A	LD2B
 белый	сигнал DATA	SIG1A DISA	SIG1B DISB
 серый	масса (0 В)	COM	COM
 зеленый	анод зеленого светодиода	LD1A	LD1B
 желтый	катод светодиода	COM	COM

Таблица 4. Способ подключения проводов считывателя к клеммам модуля.



Подключив считыватель А, следует помнить о подключении дополнительным проводом клемм SIG1A и DISA. Аналогично, в случае считывателя Б, следует помнить о подключении клемм SIG1B и DISB.

4.6 Подключение считывателя бесконтактных карт CZ-USB-1

Считыватель CZ-USB-1 следует подключить к USB-порту компьютера. Когда загорится светодиод, считыватель готов к работе.

4.7 Подключение исполнительных устройств и сенсоров точки прохода

Устройства, которые должны активировать точку прохода, следует подключить к соответствующим клеммам релейного выхода. Сенсор состояния двери следует подключить к одному из входов модуля (вход 1 по умолчанию запрограммирован как ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ типа NO, но можно выбрать любой из пяти входов и запрограммировать его соответствующим образом).

4.8 Шлюз

Шлюз состоит, как минимум, из двух дверей и требует применения одного модуля контроля доступа для каждой двери (см: рис. 17). В режиме шлюза в то же самое время может быть открыта только одна дверь.

Пояснения к рисунку 17:

- 1 – **модуль 1**, контролирующий точку прохода 1 (дверь 1).
- 2 – **исполнительное устройство двери 1** (электромагнитный замок, управляемый релейным выходом модуля 1).
- 3 – **датчик состояния двери точки прохода 1** (магнитоконтактный извещатель, подключенный к входу модуля 1, запрограммированному как ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ и к входу модуля 2, запрограммированному как ДАТЧИК ШЛЮЗА).
- 4 – **терминал входа** (считыватель карт, подключенный как считыватель А к модулю 1).




Рис. 17. Пример подключения двух модулей в конфигурации "шлюз".

- 5 – **кнопка открытия двери 1** (подключенная к входу модуля 1, запрограммированному как КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ – заменяет терминал выхода точки прохода 1).
- 6 – **модуль 2**, контролирующей точку прохода 2 (дверь 2).
- 7 – **исполнительное устройство двери 2** (электромагнитный замок, управляемый релейным выходом модуля 2).
- 8 – **датчик состояния двери точки прохода 2** (магнитоконтактный извещатель, подключенный к входу модуля 2, запрограммированному как ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ и к входу модуля 1, запрограммированному как ДАТЧИК ШЛЮЗА).
- 9 – **кнопка открытия двери 2** (подключенная к входу модуля 2, запрограммированному как КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ – заменяет терминал входа точки прохода 2).
- 10 – **терминал выхода** (считыватель карт, подключенный как считыватель Б к модулю 2).



В случае шлюза, состоящего из больше 3 дверей, необходимо помнить, чтобы правильно подключить магнитоконтактные извещатели. Каждый

Извещатель этого типа подключенный к входу, запрограммированному как Датчик Открытия Двери одного из модулей, должен быть подключен и к входу, запрограммированному как Датчик Шлюза всех остальных модулей, создающих шлюз.

4.9 Подключение питания

4.9.1 Модуль ACCO-KP / ACCO-KPWG

Модуль ACCO-KP / ACCO-KPWG питается постоянным напряжением 12 В ($\pm 15\%$). Для питания модуля можно использовать блок питания APS-15 производства компании SATEL. Выбирая блок питания необходимо учесть баланс токов, потребляемых системой. Провод, подводящий питание и массу, необходимо подключить к соответствующим клеммам модуля (+12V и COM). После включения питания происходит запуск модуля (загорится зеленый светодиод на плате) и контроллер точки прохода будет готов к работе.

4.9.2 Модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS

Модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS питается постоянным напряжением 18 В ($\pm 10\%$). Для питания модулей необходимо использовать вторичную обмотку трансформатора. Рекомендуется использовать трансформатор мощностью не меньше 40 ВА.



Запрещается подключать к одному трансформатору два устройства с блоком питания.

Перед подключением трансформатора к цепи, от которой он будет питаться, выключите в этой цепи напряжение.

Так как модуль контроля точки прохода ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS не имеет выключателя, который позволяет отключить сетевое питание, сообщите владельцу устройства о способе отключения его от сети (напр., указав предохранитель, защищающий цепь питания модуля).

Трансформатор должен быть подключен к электросети 220 В AC постоянно. Прежде чем приступить к выполнению кабельной разводки, необходимо тщательно ознакомиться с электросхемой объекта. Для питания выберите цепь, находящуюся постоянно под напряжением. Цепь должна быть защищена соответствующим предохранителем.

В качестве источника резервного питания подключите к контроллеру ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS аккумулятор 12 В / 17 Ач.

Подключение питания к модулю:

1. Выключите питание в цепи 220 В AC, к которой должен быть подключен трансформатор.
2. Провода переменного напряжения 220 В подключите к клеммам первичной обмотки трансформатора.
3. Клеммы вторичной обмотки трансформатора подключите к клеммам AC на плате модуля.
4. Включите питание 220 В AC в цепи, к которой подключен трансформатор. Измерьте напряжение на проводах аккумулятора (правильное значение: от 13,6 до 13,8 В DC) и проверьте, правильно ли получают питание все устройства, подключенные к модулю.
5. Отключите питание 220 В AC.

6. Подключите аккумулятор. Модуль не включится при подключении только аккумулятора.



В случае падения напряжения аккумулятора ниже 11 В на время более 12 минут (3 теста аккумулятора), модуль сигнализирует аварию аккумулятора. После падения напряжения ниже приблизительно 9,5 В аккумулятор будет автоматически отключен.

7. Включите питание 220 В АС в цепи, к которой подключен трансформатор. Модуль готов к работе.

Описанная выше последовательность включения питания (сначала аккумулятор и потом сеть 220 В АС) обеспечит правильную работу блока питания и систем электронной защиты модуля, которые позволяют избежать повреждений в результате возможных монтажных ошибок. Если возникнет ситуация, в которой необходимо будет полностью выключить питание, то сначала отключите сеть и потом аккумулятор.

5. АДРЕСАЦИЯ МОДУЛЯ

Установка индивидуального адреса необходима, если программа ACCO-SOFT-LT должна обслуживать несколько модулей или если модуль должен работать в системе ACCO NET. Адреса модулей ни в коем случае не должны повторяться.

Для установки адреса модуля предназначены DIP-переключатели на плате устройства (см.: рис. 1, 2, 3 и 4). 8 переключателей позволяет установить 256 разных адресов (от 0 до 255). **Запрещается устанавливать адрес 0.** Чтобы определить адрес модуля, следует сложить значения, установленные на отдельных переключателях, согласно таблице 5. Установленный адрес можно посмотреть в ЖКИ-клавиатуре, подключенной к модулю (не касается системы ACCO NET), с помощью функции АДРЕС (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ → ДАННЫЕ МОДУЛЯ → АДРЕС) или в программе ACCO-SOFT-LT / ACCO Soft.

Номер переключателя	1	2	3	4	5	6	7	8
Числовое значение (для переключателя в положении ON)	1	2	4	8	16	32	64	128

Таблица 5.



6. Настройка модуля



В случае системы ACCO NET нельзя:

- *подключать компьютер к шине RS-485 с помощью преобразователя ACCO-USB;*
- *подключать модуль к компьютеру через порт RS-232.*

Данный раздел не касается модулей контроля доступа, работающих в системе ACCO NET.

Модуль контроля доступа может быть настроен с помощью ЖКИ-клавиатуры или компьютера с установленной программой ACCO-SOFT-LT.

ЖКИ-клавиатура может быть подключена к модулю в качестве терминала. Также можно подключить ЖКИ-клавиатуру только на время настройки. Для подключения клавиатуры предназначен RJ разъем на плате.

Связь компьютера с контроллером может осуществляться двумя способами:

1. RS-232. Порт модуля подключите к COM-порту компьютера с помощью преобразователя USB-RS производства компании SATEL.
2. RS-485. Порт модуля подключите к шине, объединяющей модули в систему. Компьютер подключите к шине с помощью конвертера ACCO-USB производства компании SATEL (описание способа подключения находится в руководстве на конвертер).

Настройка с помощью ACCO-SOFT-LT в обоих случаях осуществляется идентично.

6.1 НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ ЖКИ-КЛАВИАТУРЫ


ЖКИ-клавиатура позволяет осуществлять настройку модуля, а также добавлять и удалять пользователей из модуля, к которому подключена ЖКИ-клавиатура. ЖКИ-клавиатура не позволяет редактировать графики доступа (расписания доступа).


i Не рекомендуется добавлять и удалять пользователей с помощью ЖКИ-клавиатуры, если модули работают в СКУД.

Настройка осуществляется с помощью функций, доступных в сервисном режиме. Чтобы запустить сервисный режим введите код пользователя с полномочием АДМИНИСТРАТОР и нажмите клавишу ***☐**. В меню, которое появится на дисплее, с помощью клавиши со стрелкой **▲** или **▼** найдите СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ. Нажав клавишу **#☐**, **OK** или **▶**, выберите эту функцию. Сервисный режим индицирует включенный светодиод **☐ [СЕРВИС]**.

6.1.1 Меню сервисного режима

Перемещаться по меню сервисного режима можно с помощью клавиш со стрелками и клавиш: ***☐**, **#☐** или **OK**. Клавиши **▼** и **▲** позволяют пролистывать список функций. Вход в подменю или запуск выбранной функции происходит после нажатия клавиши **▶**, **#☐** или **OK**. Выход из подменю возможен после нажатия клавиши **◀** или ***☐**. В случае подменю и функций, в которых программируются опции и параметры, выход происходит после подтверждения введенных изменений нажатием клавиши **#☐** или **OK** либо после отказа от записи изменений после нажатия клавиши ***☐**.





* – модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS

** – модуль ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG

6.1.2 Ввод данных

Цифровые данные (напр., ID номер пользователя, время и т.д.) можно вводить с помощью цифровых клавиш. В том месте, в котором должна быть введена цифра, мигает курсор. Его можно перемещать с помощью клавиш ◀ и ▶.

Клавиша	Знаки доступные после очередного нажатия клавиши																									
1	1	!	?	'	←	{	}	\$	%	&	@	\	^		☞	#										
2	A	a	Б	б	В	в	Г	г	А	а	В	в	С	с	2											
3	Д	д	Е	е	Ж	ж	З	з	D	d	E	e	F	f	3											
4	И	и	Й	й	К	к	Л	л	G	g	H	h	I	i	4											
5	М	м	Н	н	О	о	П	п	J	j	K	k	L	l	5											
6	Р	р	С	с	Т	т	У	у	M	m	N	n	O	o	6											
7	Ф	ф	Х	х	Ц	ц	Ч	ч	P	p	Q	q	R	r	S	s	7									
8	Ш	ш	Щ	щ	Ъ	ъ	Ы	ы	T	t	U	u	V	v	8	.	Ⓢ	■	▣	↑	←	→	↓			
9	Ь	ь	Ю	ю	Я	я	W	w	X	x	Y	y	Z	z	9											
0		0	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]								

Таблица 6. Знаки, доступные в ЖКИ-клавиатуре.

В случае функции настройки имени пользователя клавиши позволяют вводить и другие знаки. Очередное нажатие клавиши изменяет знак согласно таблице 6. Курсор, мигающий на месте введенного знака, можно перемещать с помощью клавиш ◀ и ▶. Нажатие клавиши ▲ перемещает курсор влево и одновременно удаляет знак, который на этом месте находился. Нажатие клавиши ▼ перемещает курсор влево и одновременно удаляет знак, который на этом месте находился.

6.1.3 Программирование битовых опций

Включение опции сигнализируется на дисплее включением, напротив опции, знака **▣**. Если опция выключена, то об этом информирует знак **.**. Нажатие любой цифровой клавиши включает / выключает опцию.

6.2 Программа ACCO-SOFT-LT

i Модули с версией микропрограммы 3.00 совместимы с программой ACCO-SOFT-LT версии 1.04. Модули с более ранней версией микропрограммы можно конфигурировать с помощью ПО ACCO-SOFT-LT версии 1.03.

ПО ACCO-SOFT-LT позволяет конфигурировать от 1 до 255 модулей в системе. Расписания доступа и пользователи, создаваемые с помощью программы, имеют глобальный характер. Расписания доступа хранятся во всех модулях, обслуживаемых программой. Данные о пользователях сохраняются только в тех модулях, к которым этим пользователям предоставлен доступ.

Благодаря программе ACCO-SOFT-LT администратор получает дополнительные инструменты контроля за работой системы, такие как: отображение состояния модулей или считывание событий. Расширенная функция фильтра позволяет найти нужные события, а также отображать события, касающиеся, например, присутствия сотрудников на месте работы, и использовать их для расчета рабочего времени.

С помощью программы можно копировать данные между модулями.

6.2.1 Установка и первый запуск программы

1. Запустите инсталляционную программу и укажите папку для установки программы.

2. Запустите программу ACCO-SOFT-LT. Доступ к программе защищен паролем. При первом запуске программы доступ можно получить, используя заводской пароль, введенный по умолчанию. Заводской пароль можно тогда прочитать (см.: рис. 19). **Рекомендуется изменить пароль доступа к программе после первого запуска.** С этой целью, после открытия главного меню программы, в меню ФАЙЛ выберите ДОСТУП К ПРОГРАММЕ, и потом СМЕНА ПАРОЛЯ. Для того чтобы изменить логин или добавить других пользователей, которым будет разрешено использовать программу, необходимо в меню ФАЙЛ выбрать ДОСТУП К ПРОГРАММЕ, и потом ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ.




Рис. 19. Окно ввода пароля при первом запуске программы.



Трехкратный ввод ошибочного пароля закрывает программу.

3. После входа в программу единственная активная кнопка – это УСТАНОВКИ. Если потребуется изменить язык интерфейса программы, следует нажать эту кнопку. Откроется окно УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ, в этом окне следует выбрать соответствующую языковую версию, затем закрыть программу и войти еще раз, так как смена языка требует перезапуска программы.




Рис. 20. Главное меню после входа в программу.

4. Создать конфигурационный файл, в котором будет записана вся информация о модуле или системе, состоящей из модулей. С этой целью в меню ФАЙЛ выберите НОВЫЙ. Откроется окно, которое представлено на рисунке 21. Необходимо заполнить поля ИМЯ СИСТЕМЫ и ИДЕНТИФИКАТОР и указать порт компьютера, через который будет осуществляться связь с модулем (модулями). Потом можно кликнуть по кнопке ПОИСК (программа сама найдет модуль или модули, подключенные к выбранному порту компьютера) или сразу по кнопке ОК.

- 1 – в поле следует ввести имя системы. Под этим именем будет сохранен конфигурационный файл в компьютере. Поле необходимо заполнить.
- 2 – в поле можно ввести дополнительное описание системы.
- 3 – в поле следует ввести идентификатор системы. Он может состоять из 10 знаков. Вводить можно цифры от 0 до 9 и буквы от А до F. Поле должно быть заполнено.
- 4 – выбор порта компьютера, через который будет осуществляться связь с модулем / модулями.
- 5 – кнопка позволяет начать поиск модулей, подключенных к выбранному порту.




Рис. 21. Окно, позволяющее определить параметры нового файла конфигурации.

5. После создания конфигурационного файла (или после открытия уже существующего файла) изменится вид окна главного меню программы (см. рис. 22). Будет доступно полное меню и все кнопки.




Рис. 22. Меню после создания конфигурационного файла.

6. Кликнуть по кнопке Модули. Откроется окно Список модулей. Если ранее, в окне Новый конфигурационный файл, не была запущена функция поиска модулей,

то можно запустить ее сейчас, кликнув по кнопке Поиск. Модули можно также добавлять вручную после нажатия кнопки ДОБАВИТЬ. Список всех модулей, найденных с помощью функции поиска модулей или добавленных вручную, отображается с левой стороны окна. С правой стороны отображаются установки модуля, выбранного из списка.




Рис. 23. Окно СПИСОК МОДУЛЕЙ с модулями, которые еще не были зарегистрированы.

- Каждый новый модуль должен быть зарегистрирован для того, чтобы программа была в состоянии соединиться с ним, считывать и записывать данные. Для регистрации одного модуля используется команда ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МОДУЛЬ, доступная в меню МОДУЛЬ. Все модули можно зарегистрировать с помощью команды, также доступной в меню Модуль: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВСЕ МОДУЛИ.



Во время регистрации в модуле сохраняется ИДЕНТИФИКАТОР СИСТЕМЫ (тот самый, который был задан в окне НОВЫЙ КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ). Если в систему будет добавлен модуль, который имеет другой идентификатор системы (ранее был зарегистрирован в другой системе), то регистрация в новой системе удалит все данные и восстановит заводские установки.

- После регистрации модуля программа автоматически загружает из него данные (это относится к модулям с заводской настройкой и к модулям с соответствующим идентификатором системы). Можно приступить к настройке модуля.

9. После настройки модуля / модулей, новые установки необходимо записать. Кнопка **Запись** в окне **СПИСОК МОДУЛЕЙ** позволяет записать данные в выбранный модуль. Кнопка **Запись** находится в главном меню программы (см.: рис. 22) и позволяет записать данные во все модули в системе, в которых данные были изменены.

6.3 Функции и опции – подменю модуль

Проверка наличия терминала А / Б

После включения опции модуль проверяет наличие ЖКИ-клавиатур, клавиатур и считывателей карт, работающих в качестве терминала А или Б. Сначала проверяется наличие клавиатур, а потом считывателей карт. На практике это может проявляться в том, что после отключения ЖКИ-клавиатуры / клавиатуры, модуль сообщит отсутствие считывателя, хотя считыватель никогда не был подключен к модулю. Такое сообщение не свидетельствует об ошибке. Это вытекает из используемых решений, допускающих временное подключение ЖКИ-клавиатуры с целью выполнения сервисных операций (см.: ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW). Если опция выключена, модуль не будет сообщать об отсутствии терминала (не будет вызвана тревога, не будет записано событие и не будет активирован выход "ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНАЛА").



Модуль не в состоянии проверять наличие считывателей ключей DALLAS iButton. В случае подключения считывателя этого типа не рекомендуется включать опцию ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ТЕРМИНАЛА А/Б.

Anti-passback (АПБ) – запрет повторного прохода

Функция позволяет контролировать направление прохода пользователей. Пользователь не получит доступ на терминале А (терминал входа), если в памяти модуля была записана информация о том, что этот пользователь уже открыл дверь с этого терминала, пока не появилась информация об открытии двери с терминала Б (терминал выхода). Функция работает аналогично и в случае терминала Б. В результате функция запрещает пользователю многократно пройти в одном направлении. Для реализации функции необходимо установить два терминала (ни один из них не может быть заменен, например, кнопкой RTE).



Если не контролируется состояние двери, то функция вызывает только запись события (так же в случае включенной опции АПБ – только запись СОБЫТИЯ).

АПБ – только запись события

Функция ANTI-PASSBACK может выполняться в ограниченной степени. В таком случае проход пользователя в одном направлении будет лишь зарегистрирован в памяти событий. Пользователь будет в состоянии открыть дверь со стороны одного терминала неограниченное количество раз.

Сброс АПБ в...

Функция позволяет запрограммировать, в котором часу произойдет сброс функции ANTI-PASSBACK, значит, пользователи будут в состоянии открыть дверь с любого терминала.

Антисканер

После включения опции, 5-ая попытка получить доступ на основе неизвестной карты, ключа или кода в течение 3 минут вызовет блокировку терминала на время около 5 минут. Пользователь, которому разрешен проход, может разблокировать терминалы до истечения этого времени, удержав карту / ключ в течение около 3 сек.

Эталон времени

Если модули подключены к шине RS-485, то часы одного из них могут выполнять функцию эталона для остальных. Это позволяет синхронизировать время во всех модулях. Опцию необходимо включить только для 1 модуля (программа ACCO-SOFT-LT не позволяет включить опцию для нескольких модулей).

Время отсутствия питания АС

Функция относится к модулям ACCO-KP-PS и ACCO-KPWG-PS. Она позволяет определить время, в течение которого модуль может быть лишен сетевого питания. По истечении этого времени будет сообщена неисправность. Время программируется в минутах. Максимально может составлять 255 минут. Ввод значения 0 означает, что неисправность питания АС не будет сообщаться.

Коррекция

Функция позволяет ввести коррекцию показаний часов один раз в сутки (в полночь) на определенное время, если показания часов модуля недостаточно точны. Значение коррекции программируется в секундах. Максимальная коррекция может составлять ± 15 секунд в сутки.

Летнее / зимнее время

Модуль может автоматически корректировать показания часов в случае перехода с летнего на зимнее и с зимнего на летнее время. Можно выбрать следующие схемы коррекции:

- без коррекции;
- по ЕС;
- коррекция на 1 час по датам;
- коррекция на 2 часа по датам;

Летнее время с

Функция доступна, если показания часов модуля должны корректироваться на 1 или 2 часа по датам. Она позволяет запрограммировать время (день, месяц), когда часы модуля будут переведены на летнее время – на час или 2 часа вперед.

Зимнее время с

Функция доступна, если показания часов модуля должны корректироваться на 1 или 2 часа по датам. Она позволяет запрограммировать время (день и месяц), когда часы модуля будут переведены на зимнее время – на час или 2 часа передвинуты назад.

6.4 Функции и опции – подменю точка прохода

Откр.-> выкл.р. (Выключение реле после открытия двери)

Если опция включена, то реле, управляющее работой устройства, активирующего точку прохода, выключится сразу после открытия двери.

Закр.-> выкл.р. (Выключение реле после закрытия двери)

Если опция включена, то реле, управляющее работой устройства, активирующего проход, выключится сразу после закрытия двери.



Если не были выбраны опции, определяющие момент выключения реле, то реле выключается по истечении ВРЕМЕНИ ПРОХОДА.

Реле выключается по истечении ВРЕМЕНИ ПРОХОДА, даже если включена одна из опций, определяющих момент выключения реле, если:

- входы не информируют о состоянии двери (нет установленного датчика, контролирующего состояние двери),

- была включена опция *Выключить контроль состояния двери*,
- пользователь получил доступ, но не открыл дверь.

Выключить контроль состояния двери

Рекомендуется включить эту опцию, если на модуль не поступает информация о состоянии двери (датчик, контролирующий состояние поврежден или по каким-либо причинам не был подключен). Это предотвращает формирование несоответствующих событий. Если опция включена, то открытие точки прохода одновременно опознается и как открытие двери. Это означает, что получение доступа со стороны терминала А сформирует событие, информирующее о входе без контроля состояния двери, а со стороны терминала Б – о выходе без контроля состояния двери. Часть событий не формируется (напр., события, информирующие о несанкционированном открытии двери, о длительном открытии двери и пр.).

Если включена опция *Выключить контроль состояния двери*, то не работает опция *Проход по служебным делам*. Нельзя также правильно реализовать функцию *ANTI-PASSBACK*, т. е. после включения опции пользователь может открыть дверь со стороны одного терминала любое количество раз. Только в журнале событий будет сохранена дополнительная информация в случае повторного открытия двери с того же терминала (так как при включенной опции АПБ – только запись события).



Опцию *"Выключенный контроль состояния двери"* следует включать в исключительных ситуациях, так как она значительно ограничивает функциональность СКУД.

Событие – открытие без авторизации

Если функция включена, то в случае открытия точки прохода без использования карты / ключа или кода, будет сформировано событие, информирующее об этом.

Тревога – открытие без авторизации

Если функция включена, то в случае открытия точки прохода без использования карты / ключа или кода будет сформирована тревога и событие *"Взлом двери"*.

6.4.1 Разблокировка

Можно определить, должна ли разблокировка двери осуществляться по запрограммированному времени или по расписанию доступа (расписание можно выбрать из выпадающего списка).

Включение разблокировки

Время включения разблокировки двери. Программируются часы и минуты. Если запрограммировать в ЖКИ-клавиатуре значение 99:99, то функция будет выключена.

Выключение разблокировки

Выключить разблокировку. Программируются часы и минуты. Если запрограммировать в ЖКИ-клавиатуре значение 99:99, то функция будет выключена.

6.4.2 Блокировка

Можно определить, должна ли блокировка прохода осуществляться по запрограммированному времени или расписанию доступа (расписание можно выбрать из выпадающего списка).

Включение блокировки

Время включения блокировки двери. Программируются часы и минуты. Если запрограммировать в ЖКИ-клавиатуре значение 99:99, то функция будет выключена.

Выключение блокировки

Время выключения блокировки двери. Программируются часы и минуты. Если запрограммировать в ЖКИ-клавиатуре значение 99:99, то функция будет выключена.



Функцию РАСПИСАНИЕ можно выбрать только, если были созданы недельные расписания (см.: раздел РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА), из которых не все были использованы при программировании установок пользователей. Нельзя использовать одно расписание для разблокировки и блокировки точки прохода.

Время прохода

Время, в течение которого реле изменяет свое состояние после получения доступа, позволяя открыть дверь. Можно программировать время в пределе от 1 до 60 секунд.

Максимальное время открытия двери

Время, в течение которого дверь, после выключения реле, может быть незакрытой. Если дверь будет открытой дольше предусмотренного времени, будет сформировано соответствующее событие. Кроме того, активируется выход, запрограммированный как ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ. Время можно программировать в пределе от 1 до 60 секунд.

6.5 Функции и опции – подменю клавиатура

Проход по служебным делам

Если опция включена, то после открытия точки прохода отображается сообщение:

СЛУЖЕБНЫЙ ПРОХОД
(нажмите ↑)

Если вход / выход осуществляется по служебным делам, то пользователь должен нажать клавишу ▲. В подробностях события будет в таком случае добавлена соответствующая информация. Она полезна, если регистрируемые модулем проходы пользователей должны использоваться для учета рабочего времени.



Функция не осуществляется, если состояние двери не контролируется или если дверь открыта.

Отображать имя пользователя на ЖКИ-клавиатуре

После включения опции на дисплее ЖКИ-клавиатуры появляется имя пользователя, который открыл дверь.

Отображать имя пользователя на 2-ой ЖКИ-клавиатуре

После включения опции имя пользователя, который открыл дверь, будет отображаться на дисплее второй ЖКИ-клавиатуры.

Формат времени на ЖКИ

Функция позволяет выбрать способ отображения времени и даты на дисплее клавиатуры.

6.6 Подсветка

Можно определить режим работы подсветки клавиш и дисплея в клавиатурах, подключенных к модулю:

- подсветка выключена;

- автоматическая подсветка включается после нажатия любой клавиши или после поднесения карты;
- постоянная подсветка.

6.7 Формат передачи

Если будет выбран формат:

- DALLAS для одного из считывателей, то для второго автоматически будет установлен тот же формат. Нет возможности выбрать 2 разных формата, если одним из них будет DALLAS;
- WIEGAND для одного из считывателей, то для двух терминалов, подключенных к этому модулю контроля доступа, необходимо выбрать режим доступа "Только карта / iButton";
- EM-MARIN – можно выбрать один из 4 доступных режима доступа.



В случае если будет выбран формат WIEGAND, удержание карты в течение 3 сек. не вызовет:

- разблокировку терминалов, заблокированных после 5-й попытки получения доступа (опция АНТИ-СКАНЕР),
- блокировку точки прохода,
- разблокировку точки прохода,
- восстановление нормального режима работы точки прохода.

7. Пользователи



Данный раздел не касается модулей контроля доступа, работающих в системе ACCO NET.

В модуле можно зарегистрировать до 1024 пользователей. Каждому пользователю назначается:

Наименование – облегчает идентификацию пользователей. Оно может состоять максимально из 16 знаков.

ID пользователя – 5-значный номер, назначаемый пользователю во время процедуры добавления нового пользователя.

Карта – пассивный транспондер в виде проксимити карты, брелока и т.п., позволяющий получить доступ на вход/выход.

Ключ DALLAS – электронный ключ с уникальным постоянным кодом, который позволяет получить доступ к точке прохода.



Карта добавлена с помощью считывателя с интерфейсом Wiegand не будет поддерживаться клавиатурами ACCO-KLCDR.

Ключи DALLAS можно назначить только пользователям, которые уполномочены на проход через дверь, управляемую считывателями ключей, подключенными к модулям ACCO-KPWG-PS и ACCO-KPWG.

Код – последовательность от 4 до 12 цифр, позволяющая получить доступ на вход/выход.

График (расписание доступа) – временные рамки, которые определяют, когда пользователь имеет право получить доступ к двери (редактировать расписания можно с помощью программы ACCO-SOFT-LT).

Полномочия – предоставляют пользователю доступ к дополнительным функциям.

Можно назначить следующие полномочия:

Администратор – добавление и удаление пользователей, настройка модуля в сервисном режиме.

Переключение – разблокировка или блокировка двери.

Смена кода – редактирование собственного кода.

ACCO-SOFT-LT позволяет дополнительно ввести: имя и фамилию пользователя (они необязательно должны соответствовать названию), идентификационный номер сотрудника и описание, а также занести фото пользователя.

После запуска модуля с заводской настройкой (первый запуск) зарегистрирован пользователь с именем «Администратор», номером ID 00001 и назначенными всеми полномочиями, пользующийся кодом 12345.



Заводской код пользователя "Администратор" следует изменить.

Пользователя с ID номером 00001 невозможно удалить из модуля. Кроме того, его невозможно лишить полномочий Администратор и СМЕНА КОДА.

Добавить / редактировать / удалить пользователя можно с помощью ЖКИ-клавиатуры или компьютера с установленной программой ACCO-SOFT-LT. ЖКИ-клавиатура позволяет добавить или удалить пользователя только в модуле, к которому она подключена. Программа ACCO-SOFT-LT позволяет создать / редактировать / удалить пользователя во всех модулях, образующих систему. Она позволяет также создать **группы пользователей**.

7.1 Добавление пользователя

Новому пользователю автоматически назначается ID номер, наименование и полномочие СМЕНА КОДА. Согласно расписанию доступа пользователь всегда может получить доступ. Все эти параметры можно редактировать и изменять. Кроме того, чтобы новый пользователь был в состоянии получить доступ к точке прохода, необходимо назначить ему проксимити карту, ключ или код.

7.1.1 Добавление нового пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры

Пользователя можно добавить с помощью функции ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. После настройки всех параметров пользователя, необходимо нажать клавишу . Согласно команде, которая появится на дисплее, следует нажать клавишу или , чтобы зарегистрировать нового пользователя или , чтобы отказаться от добавления пользователя




Схема 1. Включение функции ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в ЖКИ-клавиатуре.



Пользователь будет занесен только в модуль, к которому подключена ЖКИ-клавиатура.

7.1.2 Добавление новых пользователей с помощью ACCO-SOFT-LT

1. Кликните по кнопке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, которая находится в меню программы (см.: рис. 22). Откроется окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (см.: рис. 24).




Рис. 24. Окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ перед добавлением пользователей.

2. Кликните по кнопке ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Откроется окно НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (см.: рис. 25).




Рис. 25. Окно добавления новых пользователей.

3. Выберите количество пользователей, которых планируется создать.
4. Выберите установки для новых пользователей. В случае модуля / модулей с заводскими установками, можно выбрать как шаблон заводские установки или установки АДМИНИСТРАТОРА. Это позволяет создать новых пользователей на основе установок существующих пользователей и групп пользователей. Новому пользователю назначаются полномочия и расписания доступа, идентичные полномочиям и расписаниям шаблона, и он будет прописан в те же модули, что и шаблон. В случае заводских установок, назначается также полномочие смены кода, но не назначаются модули и расписания доступа, предоставляющее возможность получить доступ в любое время.
5. Определите, должен ли пользователь автоматически получить код. Код может быть сгенерирован на основе ID номера пользователя (5-значный код) или случайным образом (число цифр в коде: от 4 до 12). Определите, должен ли пользователь сменить свой код при первом использовании.

6. Кликните по кнопке СОХРАНИТЬ. Окно НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ закроется. В списке, в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ появится новый пользователь / пользователи. Имена пользователей, зарегистрированных в модуле, установки которых не подвергались изменениям в программе, имеют черный цвет. Красным цветом отображаются пользователи, установки которых должны быть записаны в модули. Серым цветом отображаются имена пользователей, незарегистрированных ни в одном модуле.
7. Во вкладке ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ введите фамилию и имя, а также наименование пользователя (16 знаков). Наименование будет создано автоматически после ввода фамилии и имени пользователя, однако оно не обязательно должно быть с ними связано. Только наименование записывается в модуль. В ACCO-SOFT-LT в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ наименование отображается в скобках (см.: рис. 26).

Данные пользователя 2. Иванов И.И. (Иванов И.И.)

Данные пользователя | Модули

Фамилия: Иванов Имя: И.И.

Наименование: Иванов И.И. ID пользователя: 00002 N° сотрудника:

Описание:

Польз. не назначена карта/ключ

Добавить Удали

Код пользователя: Об

Необходима смена кода

Применить

Рис. 26. Вкладка с данными пользователя в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.

8. Если пользователю должна быть назначена карта / ключ, то кликните по кнопке ДОБАВИТЬ. Откроется окно СЧИТЫВАНИЕ КАРТЫ / КЛЮЧА (см.: рис. 27).

Считывание карты / брелока

Выбрать считыватель и нажать кнопку Считывание

Выбрать считыватель

Введите N° карты Считывание

Отмена

Рис. 27. Окно добавления карт / ключей пользователю.

9. В случае добавления карты, выберите способ добавления карты: либо путем ввода номера карты, либо считыванием карты на считывателе, подключенном к конвертеру ACCO-USB, на считывателе CZ-USB-1 или на любом терминале (карта добавлена с помощью терминала с поддержкой Wiegand не будет поддерживаться клавиатурой), подключенной к одному из модулей в системе.
 10. В случае добавления ключа, выберите способ его добавления: либо путем ввода номера ключа, либо считыванием ключа на считывателе, подключенном к модулю ACCO-KPWG-PS или ACCO-KPWG.
 11. Впишите номер или поднесите карту / ключ к считывателю.
 12. Кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ. Окно СЧИТЫВАНИЕ КАРТЫ / ключа закроется.
 13. Если код должен быть изменен пользователем, следует кликнуть по кнопке ПРИМЕНИТЬ. В окне программы будет отображено соответствующее сообщение. Пользователь, пользующийся ЖКИ-клавиатурой, будет проинформирован о необходимости смены кода.
- i** Пользователю должно быть назначено полномочие, позволяющее сменить код.
14. Опционально добавить описание, идентификационный номер сотрудника и фотографию пользователя.
 15. Кликните указателем мыши по вкладке Модули (см.: рис. 28).
 16. Выберите модули, в которые должны быть занесены данные пользователя.

i Пользователь может получить доступ только к тем точкам прохода, которые контролируются модулями с сохраненными в памяти данными этого пользователя. Время получения доступа подробно описывается в расписаниях доступа. Пользователь не получит доступ к двери, если его данных нет в модуле, контролирующем эту точку прохода

17. Выберите расписание доступа для каждого прохода.
18. Определите полномочия пользователей для каждого модуля.
19. Определите, должна ли быть включена функция лимита проходов данного пользователя для отдельных модулей.
20. Завершите процедуру добавления пользователей, кликнув по кнопке ЗАПИСЬ (см.: рис. 24).

Данные пользователя 2. Иванов И.И. (Иванов И.И.)

Данные пользователя | Модули

Группа
Индивидуальные параметры








Адрес	Присут.	Наименование	Расписание	N	P	K	Лимит входов	Статус
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Администрация	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Выкл.	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Секретариат	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Выкл.	
3	<input type="checkbox"/>	Складские помещения	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	
4	<input type="checkbox"/>	Отдел продаж	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Выкл.	
5	<input type="checkbox"/>	Маркетинг	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	254	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Бухгалтерия	Доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Выкл.	для добавления

Рис. 28. Вкладка Модули в окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.

7.2 Редактирование пользователя

Можно редактировать все параметры пользователя за исключением ID-номера.

7.2.1 Редактирование пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры

Параметры пользователя можно изменить с помощью функции РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. По завершении редактирования пользователя, необходимо нажать клавишу  . Согласно запросу, который появится на дисплее, нажмите клавишу   или , чтобы   отказаться от записи введенных изменений.




Схема 2. Включение функции РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с помощью ЖКИ-клавиатуры



Изменения, касающиеся пользователя, которые были введенные в модуле с помощью ЖКИ-клавиатуры, будут автоматически отправлены другим модулям, если они соединены друг с другом по шине RS-485.

7.2.2 Редактирование пользователя с помощью программы ACCO-SOFT-LT

Чтобы модифицировать параметры пользователя, следует открыть окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и выбрать из списка пользователя, данные которого должны быть изменены. Для того чтобы облегчить поиск пользователя по списку, в программе предусмотрена функция Поиск, благодаря которой пользователь может быть найден по своему названию (фрагменту названия), ID номеру, идентификационному номеру сотрудника, модулю, в котором он зарегистрирован, карте или ключу (код карты / ключа обязательно должен быть считан на считывателе).

После смены установок пользователя их необходимо сохранить в модуле / модулях, кликнув указателем мыши по кнопке Запись. Только после сохранения изменений в модуле / модулях завершается процедура редактирования пользователей.





Если идет редактирование пользователя (пользователей) в данном модуле с помощью программы ACCO-SOFT-LT и в подключенной к нему ЖКИ-клавиатуре, то после выбора в программе функции:

- **ЗАПИСЬ** – в окне ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ будет отображаться сообщение: ОГРАНИЧЕНИЕ. РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДАННЫХ МОДУЛЯ. Приоритет будут иметь изменения, введенные с помощью программы, а изменения, введенные с помощью клавиатуры, не будут учитываться программой.
- **СЧИТЫВАНИЕ** – в окне СЧИТЫВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ будет отображено сообщение: ОГРАНИЧЕНИЕ. РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДАННЫХ МОДУЛЯ. В таком случае следует подождать с вводом данных с помощью клавиатуры.

7.3 Удаление пользователя

7.3.1 Удаление пользователя с помощью ЖКИ-клавиатуры

Пользователя можно удалить с помощью функции Удалить пользователя. После запуска функции появляется сообщение, согласно которому необходимо подтвердить запрос на удаление выбранного пользователя нажатием клавиши  или  (нажатие другой клавиши означает отказ от удаления пользователя).




Схема 3. Способ запуска функции Удалить пользователя в ЖКИ-клавиатуре.



Пользователь будет удален только из того модуля, к которому подключена ЖКИ-клавиатура.

7.3.2 Удаление пользователя с помощью программы ACCO-SOFT-LT

Чтобы удалить пользователя, следует открыть окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и кликнуть по пользователю, который должен быть удален. Поиск пользователя облегчает функция ПОИСК (см.: РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ACCO-SOFT-LT). После того как выберете пользователя, кликните по УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (кнопка или запрос в меню ПОЛЬЗОВАТЕЛИ). Появляется окно программы, в котором необходимо подтвердить удаление пользователя или отказаться от удаления пользователя.

Введенные изменения должны быть сохранены. Только запись изменений в модуль / модули завершает процедуру удаления пользователя.

7.4 ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПО ACCO-SOFT-LT позволяет создавать группы пользователей. Это облегчает управление пользователями. Для пользователей, назначенных в одну группу, идентичными являются:

- модули, в которые записаны их данные (контролируемые этими модулями точки прохода, к которым имеют доступ пользователи);
- расписания доступа к точкам прохода;
- полномочия.

Максимально можно создать до 255 групп пользователей.



Пользователя в группу можно назначить только после создания группы и настройки ее параметров.

Для пользователей, назначенных в одну группу, можно запрограммировать разное количество проходов с помощью функции ЛИМИТ ВХОДОВ.

7.4.1 Создание групп пользователей

1. Кликните по кнопке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, которая находится в меню программы (см.: рис. 22). Откроется окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (см.: рис. 24).




Рис. 29. Пример установок группы пользователей.

2. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ ГРУППУ. Новая группа появится в списке с левой стороны окна ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
3. Назначьте группе наименование.
4. Выберите модули, в которые должны быть записаны данные пользователей, назначенных в группу.
5. Выберите расписание доступа для каждого прохода.
6. Определите полномочия пользователей для каждого модуля.
7. После определения установок группы можно назначить в нее пользователей. Ранее созданных пользователей можно назначить в группу, например, методом перетаскивания (drag-and-drop). Новые пользователи будут назначены в выбранную группу, если в окне НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ в поле УСТАНОВКИ КАК: будет выбрана

именно эта группа (см.: ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ACCO-SOFT-LT и рис. 25).




Если во время редактирования пользователя, назначенного в группу, будет изменен 1 из параметров, определенных для группы (полномочия, недельное расписание доступа, доступные точки прохода), то пользователь будет удален из группы и перенесен к пользователям, не назначенным в группу.

8. Запишите данные пользователей в модуль / модули, кликнув по кнопке Запись.

7.4.2 Автоматическое назначение пользователя в группу

1. Кликните по кнопке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, которая находится в меню программы (см.: рис. 22). Откроется окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (см.: рис. 24).
2. Кликнуть по одному из пользователей, не назначенному в группу. С правой стороны будут отображены данные пользователя. Выбрать вкладку Модули.
3. Кликнуть по кнопке СОЗДАЙ ГРУП. (см.: рис. 28). Пользователь будет назначен в группу, параметры которой совпадают с его параметрами, или будет создана новая группа.
4. В случае создания новой группы необходимо назвать ее.
5. Записать введенные изменения в модуль / модули, кликнув по кнопке Запись.

7.4.3 Автоматическое объединение пользователей в группы:

1. Кликните по кнопке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, которая находится в меню программы (см.: рис. 22). Откроется окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (см.: рис. 24).
2. Нажмите кнопку  и выберите запрос ОБЪЕДИНИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРУППЫ (см.: рис. 29). Пользователи, не назначенные в группы, будут назначены по очереди в первую группу с параметрами, совпадающими с параметрами отдельных пользователей. Если нет группы, отвечающей параметрам пользователя, группа будет создана.
3. В случае создания новой группы необходимо назвать ее.
4. Записать введенные изменения в модуль / модули, кликнув по кнопке Запись.

7.4.4 Редактирование группы пользователей

Чтобы изменить параметры группы следует открыть окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и выбрать из списка группу, установки которой должны быть изменены.

После введения изменений в параметрах групп, следует записать данные пользователей в модуль / модули, кликнув по кнопке Запись. Только после сохранения изменений в модуле / модулях завершается процедура редактирования группы пользователей.

7.4.5 Удаление группы пользователей

Чтобы удалить группу пользователей, следует открыть окно ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и выбрать из списка группу, которая должна быть удалена, и кликнуть по кнопке УДАЛИТЬ ГРУППУ. Тогда откроется окно, в котором следует подтвердить удаление или отказаться от удаления группы. После удаления группы, пользователи, которые до сих пор были в нее назначены, будут пользователями с индивидуальными параметрами.

Введенные изменения следует записать в модуль / модули, кликнув по кнопке Запись. Только сохранение изменений в модуле / модулях завершает процедуру удаления группы пользователей.

7.5 ОТЧЕТ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ / ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Кнопка ОТЧЕТ будет активной после выделения имени пользователя – одного, нескольких либо всех. Отчет по пользователю / пользователям предоставляет информацию о выбранных пользователях. После нажатия кнопки ОТЧЕТ откроется окно ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА, в котором можно определить параметры создаваемого отчета в формате PDF.

7.5.1 Формирование отчета по пользователю / пользователям

1. Выберите из списка одного, несколько или всех пользователей (чтобы выбрать всех – нажмите клавишу Ctrl и кликните по именам пользователей указателем мыши).
2. Нажмите кнопку ОТЧЕТ.
3. В окне ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА в поле ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет отображен список пользователей.




Рис. 30. Окно ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА.

4. Определите, какая информация должна быть в отчете:
 - НОМЕР СОТРУДНИКА;
 - ОПИСАНИЕ;
 - КАРТА / ключ (требует ввода пароля программы);
 - КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (требует ввода пароля программы);
 - СПИСОК МОДУЛЕЙ.
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сформировать отчет.

7.6 РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА

Каждому пользователю необходимо назначить расписание доступа (график), значит, определить дни недели и время доступа (часы и минуты). Создать, редактировать и удалить расписания доступа можно только с помощью программы ACCO-SOFT-LT. Расписание доступа создается на основе недельного расписания, суточного расписания и временных зон.

Недельное расписание – определяет доступ пользователя на вход/выход в течение недели. Каждому пользователю можно назначить 1 из 256 расписаний с номером от 0 до 255. Два из этих расписаний уже определены: 0 – Доступ (пользователь

может всегда получить доступ) и 255 – Доступ запрещен (доступ пользователю постоянно запрещен). Остальные 254 недельных расписания можно создать, выбирая соответствующие суточные расписания для каждого дня недели.

Суточное расписание – определяет доступ пользователя к двери в течение суток. Среди всех 256 суточных расписаний 2 предварительно определены: 0 (доступ в течение суток данному пользователю разрешен – он может получить доступ по идентификатору) и 255 (доступ пользователю в течение суток запрещен). Остальные 254 суточных расписания можно создать на основе временных зон. Суточному расписанию должна быть назначена, как минимум, одна временная зона.




Рис. 31. Окно с расписаниями доступа.

Временная зона – определяет интервал времени (в сутки), в течение которого пользователю разрешается доступ. Максимально можно создать 256 временных зон. При программировании необходимо определить время (часы и минуты), с которого и по которое пользователю будет предоставляться доступ.

Дополнительно можно определить 60 дней / периодов исключений. Они имеют глобальный характер. Для праздничных дней / периодов могут быть действительными суточные расписания исключений – доступ разрешен по другому принципу. Можно создать до 128 специальных суточных расписаний. Для каждого недельного расписания необходимо определить специальные расписания, которые являются действительными в случае праздничных дней / периодов. Если не будет выбрано ни одно специальное суточное расписание, то для праздничного дня / периода доступ будет разрешен согласно недельному расписанию.

7.6.1 Создание расписания доступа

1. Кликните по кнопке РАСПИСАНИЯ, доступной в главном меню программы (см.: рис. 22). Откроется окно РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (см.: рис. 31).
2. Кликните по кнопке ДОБАВИТЬ. В окне появится недельное расписание. По умолчанию доступ по этому расписанию разрешен в течение всей недели.
3. Назначьте имя созданному расписанию.
4. Кликните по кнопке ДОБАВИТЬ СУТОЧ. Р. В списке будет отображено суточное расписание. Одновременно для расписания будет создана временная зона.
5. Назначьте имя созданному расписанию.
6. Определите параметры временной зоны (интервал, во время которого пользователю разрешается доступ). Если необходимо, добавьте очередные временные зоны, кликнув по кнопке ДОБАВИТЬ ВР.ЗОНУ.
7. Если необходимо, создайте очередные суточные расписания.
8. Назначьте суточные расписания выбранным дням недели в недельном расписании.

9. Запишите созданное расписание в модуль / модули, кликнув по кнопке ЗАПИСЬ.

7.6.2 Создание исключений

1. Кликните по кнопке ИСКЛЮЧЕНИЯ, доступной в окне РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА (см.: рис. 31). Откроется окно КАЛЕНДАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (см.: рис. 32).




Рис. 32. Окно с календарем специальных чисел.

2. Кликните по кнопке ДОБАВИТЬ. В списке появляется новое исключение.
3. Назначьте наименование созданному исключению.
4. С помощью соответствующей опции определите, должно ли это исключение действовать ежегодно или нет.
5. С помощью соответствующей опции определите, должно ли исключение действовать один день или в течение интервала времени.
6. В соответствии с тем, что Вы определили ранее, определите дату для исключения или начальную и конечную дату исключения.
7. Кликните по кнопке СОХРАНИТЬ, чтобы завершить процедуру программирования дня / периода исключения.
8. Кликните по кнопке ПОДРОБНО. Откроется окно ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРОБНО.
9. Кликните по кнопке ДОБАВИТЬ РАСПИСАНИЕ. В списке появится суточное расписание для исключения. Одновременно для расписания будет создана временная зона.
10. Назначьте имя созданному расписанию.
11. Настройте параметры временной зоны исключения (с какого и по какое время должен быть разрешен доступ пользователю). Если необходимо, добавьте очередные временные зоны, кликнув по кнопке ДОБАВИТЬ ВР.ЗОНУ.
12. В случае необходимости создайте больше суточных расписаний исключений.
13. Для выбранных недельных расписаний назначьте суточные расписания исключений соответствующим исключениям (список с правой стороны окна).
14. Запишите данные расписаний доступа в модуль / модули, кликнув по кнопке ЗАПИСЬ в окне РАСПИСАНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.




Рис. 33. Окно ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРОБНО.

7.7 Отчеты по присутствию

Программа ACCO-SOFT-LT позволяет сформировать отчет по присутствию. Благодаря отчету можно получить информацию, касающуюся времени пребывания пользователя / пользователей на объекте. Существует возможность создать отчет в формате PDF.

Окно ОТЧЕТ ПО ПРИСУТСТВИЮ можно открыть двумя способами:

- в главном меню необходимо выбрать запрос / кнопку СОБЫТИЯ, и в окне, которое откроется выбрать из меню СОБЫТИЯ, а в нем ОТЧЕТ ПО ПРИСУТСТВИЮ (см.: рис. 34);
- в главном меню выберите запрос ДРУГИЕ, а в нем ОТЧЕТ ПО ПРИСУТСТВИЮ.





Рис. 34. Запрос ОТЧЕТ ПО ПРИСУТСТВИЮ в окне СОБЫТИЯ.

7.7.1 Создание отчета по присутствию

1. Определите пользователей, по которым должен быть сформирован отчет. Это можно сделать двумя способами:

- в поле ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ введите имя или часть имени пользователя / пользователей – в отчете будут все пользователи, удовлетворяющие заданному критерию. Пользователи будут идентифицироваться в отчете по названию, т.е. программа считает, что пользователи с одинаковым ID-номером, но с разными именами – это два разных человека.
- кликните по кнопке  рядом с полем ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Из появившегося списка выберите, кто должен быть учтен при создании отчета. Пользователи будут идентифицироваться в отчете по ID номеру, т.е. программа считает, что пользователи с одинаковым ID-номером, но с разными именами – это один и тот же человек (все имена появятся в отчете).

2. Определите интервал времени для отчета:

- в поле ОТ ДНЯ впишите дату – начиная с этого времени, все проходы пользователя / пользователей будут в отчете. Если опция не будет выбрана,

в отчете появится информация обо всех проходах пользователя / пользователей с момента установки программы.

- в поле До дня впишите дату – в отчете появится информация обо всех проходах пользователя / пользователей, зарегистрированных до этого времени. Если опция будет выключена, то в отчете появится информация обо всех проходах пользователя / пользователей, совершенных до текущего дня.
3. В случае если пользователь может войти на объект или покинуть его без регистрации этого события в системе, существует возможность определить рабочее время по умолчанию – время входа и выхода. Следует его ввести в полях Вход – время по умолчанию и Выход – время по умолчанию. Программа будет использовать время входа по умолчанию в случае отсутствия информации о входе пользователя. Аналогично будет использовать время выхода по умолчанию в случае отсутствия информации о выходе.
 4. Если в отчете должно быть начислено время присутствия пользователя в течение дня без учета перерывов во время работы, выберите поле Только первый вход и последний выход и последний выход.
 5. Если отчет должен формироваться без учета проходов по служебным делам, следует отметить поле Пропускать проходы по служебным делам.




Рис. 35. Окно ОТЧЕТ ПО ПРИСУТСТВИЮ.

6. Отчет формируется на основании шаблонов (правил) входа / выхода. После нажатия кнопки Открыть откроется окно ШАБЛОНЫ ВХОДА / ВЫХОДА, в котором можно выбрать один из доступных шаблонов (правил). Выбор следует подтвердить кнопкой ОК. Установки шаблона будут отображены в части окна под кнопкой Открыть. Если еще нет ни одного определенного шаблона входа / выхода, то следует кликнуть по кнопке Открыть. В окне ШАБЛОНЫ ВХОДА / ВЫХОДА кликните

по кнопке **ДОБАВИТЬ**. Откроется окно **ПРОХОДЫ**. Новому шаблону следует дать название, указать терминал (А или Б) и модуль, в котором он будет выполнять функцию входа на объект, а также тот терминал, который будет выполнять функцию выхода с объекта. Выбор следует подтвердить, нажав клавишу **ОК**. Определенный шаблон входа / выхода будет добавлен к списку.

7. Кликните по кнопке **ФОРМИРОВАТЬ**. В окне будет сформирован отчет по присутствию выбранных пользователей согласно определенным параметрам. В отчете указано имя пользователя и список дат, определяющих присутствие пользователя на контролируемой территории с указанием всех входов и выходов. Информация о подсчитанном времени будет отображена рядом с датой. Красный цвет даты означает, что данные по присутствию пользователя в этот день неполны (они могут быть пополнены на основании запрограммированных параметров).
8. Существует возможность экспортировать отчет, а также распечатать его. После щелчка указателем мыши по кнопке **ЭКСПОРТ**, отчет по присутствию будет экспортирован в файл в формате CSV, Excel или Symfonia. После щелчка по **ЭКСПОРТ** и после выбора формата, программа отобразит окно, в котором следует указать путь доступа к файлу. Для того чтобы формировать отчет по присутствию в формате PDF, следует кликнуть по кнопке **ПЕЧАТАТЬ**.

*Определенные шаблоны входа / выхода записываются и хранятся в базе данных программы ACCO-SOFT-LT (файл с расширением *.s3db). В случае ее удаления все шаблоны надо программировать заново.*

7.8 Контроль присутствия

Программа ACCO-SOFT-LT предоставляет администратору функцию **КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ**, с помощью которой можно проверить присутствие пользователя на определенной территории.

Окно **КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ** можно открыть двумя способами:

- в главном меню выбрать запрос / нажать кнопку **СОБЫТИЯ**, затем в открывшемся окне выбрать из меню запрос **СОБЫТИЯ**, а в нем **КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ** (см.: рис. 34);
- в главном меню выбрать **ДРУГИЕ**, и далее **КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ**.

Отобразится окно **КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ**, в котором после выбора соответствующих опций появится информация обо всех пользователях. Доступны будут данные по количеству присутствующих и отсутствующих пользователей. Информация о способе осуществления контроля их присутствия в зависимости от установок может отображаться под названием каждого из них.

7.8.1 Создание сводной инновации о присутствии

1. В поле **СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ** выберите одного, пару, группу или всех пользователей. Ниже, в окне, появится сводная информация о выбранных пользователях.
2. Выделите одного из пользователей, потом, в случае необходимости, удерживая нажатой левую клавишу мыши, выберите всех пользователей или только выбранных (чтобы выбрать пользователей, можете удерживать нажатой одновременно клавишу **Shift** и левую кнопку мыши).
3. Нажмите кнопку **СВОЙСТВА**. Откроется окно, в котором, в зависимости от нужной информации, можно:
 - выбрать шаблон входов / выходов, для того, чтобы можно было определить, когда пользователь покинул объект (см.: описание создания шаблона в разделе **СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРИСУТСТВИЮ**).

- определить способ осуществления контроля времени входа / выхода:
НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ – функция контроля присутствия будет выключена (появится только информация о модуле, которым пользователь пользовался в последнее время);
По ВРЕМЕНИ – присутствие контролируется согласно определенному времени;
По НЕДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ – присутствие контролируется согласно недельному расписанию.
- определить время выхода с объекта по умолчанию, если существует возможность выхода пользователя с объекта без регистрации этого события в СКУД.




Рис. 36. Окно КОНТРОЛЬ ПО ПРИСУТСТВИЮ.

- Отметить поле Подробно, если параметры, определенные в окне Свойства, должны отображаться рядом с названием пользователя.
- Включить функцию Отслеживание, если пользователь, проход которого был зарегистрирован СКУД как последний, должен быть выделен темно-синей рамкой.
- Выбрать информацию, касающуюся присутствия пользователей, которая должна отображаться (напр., присутствие, опоздание и. пр.).




Рис. 37. Окно СВОЙСТВА.



Добавление новых пользователей не приводит к автоматическому отображению новых пользователей в окне КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ. Необходимо, согласно описанной выше процедуре, определить способ их отображения.

Определенные параметры пользователей, присутствие которых должно контролироваться, записываются и хранятся в базе данных программы ACCO-SOFT-LT (файл с расширением *.s3db). В случае удаления базы все установки необходимо программировать заново.

8. Эксплуатация модуля



Данный раздел не касается модулей контроля доступа, работающих в системе ACCO NET.




Рис. 38. Место (чувствительная зона), к которому следует приложить транспондер клавиатура ACCO-KLCDR-BG. В случае остальных терминалов пользователь может приложить транспондер в любом месте.

8.1 ОТКРЫТИЕ ПРОХОДА

8.1.1 По идентификатору

Приближение карты к терминалу (на расстояние, позволяющее считать код карты), поднесение ключа к считывателю или ввод кода клавишей **#** или **OK** запускает процедуру верификации пользователя. Если требуется предъявление второго идентификатора, то это сигнализируется 3 короткими звуковыми сигналами (в ЖКИ-клавиатуре дополнительно соответствующим сообщением на дисплей). В таком случае необходимо ввести код или приблизить карту к терминалу.

Если пользователю может быть предоставлен доступ, то терминал (кроме считывателя CZ-DALLAS) после предъявления идентификатора 1 коротким звуковым сигналом сообщит, что доступ разрешен. Реле модуля включится на время, запрограммированное как ВРЕМЯ ПРОХОДА, и можно свободно открыть дверь. В зависимости от установок модуля, реле выключится после открытия или закрытия двери (если состояние двери не контролируется или пользователь откажется от открытия двери, то реле выключится по истечении ВРЕМЕНИ ПРОХОДА). Дверь должна быть закрыта до истечения времени, запрограммированного как МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ.

Проход будет запрещен, если карта/ключ и/или код неизвестны (2 длинных звука) или пользователь не может получить доступ. Зарегистрированный в модуле пользователь, пользующийся правильным кодом или картой/ключом, может получить отказ в доступе если:

- с ЖКИ-клавиатуры или клавиатуры доступ может быть разрешен только по карте, а был введен код (1 длинный звуковой сигнал);
- с ЖКИ-клавиатуры или клавиатуры доступ может быть разрешен только по коду, а была поднесена карта (1 длинный звуковой сигнал);
- по расписанию доступа проход запрещен в данный момент (3 длинных звуковых сигнала);
- дверь заблокирована (3 длинных звуковых сигнала);
- пользователь превысил определенный лимит входов (3 длинных звуковых сигнала);
- пользователь повторно пробует получить доступ с терминала, с помощью которого он уже получил доступ и открыл дверь (3 длинных звуковых сигнала) – включена функция ANTI-PASSBACK;
- модуль работает в конфигурации "шлюз" и вторая дверь открыта (3 длинных звука);
- терминал заблокирован (1 продолжительный звуковой сигнал) – функция Анти-СКАНЕР (удержание карты/ключа уполномоченным пользователем в течение 3 секунд снимает блокировку терминала).

Открытие точки прохода и двери с помощью терминала А регистрируется как санкционированный вход, а с терминала Б как санкционированный выход. Отказ пользователя от открытия двери после получения доступа с терминала А регистрируется как отказ от входа, а после получения доступа с терминала Б – как отказ от выхода. Если пользователь не получил доступ, то аналогично регистрируется событие: отказ в доступе – вход (терминал А), или отказ в доступе – выход (терминал Б).

8.1.2 Без процедуры идентификации пользователя

Чтобы обеспечить возможность получить доступ без необходимости выполнения идентификационных процедур, требуемых контролем доступа, используйте вход модуля, запрограммированный как КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ. Входом можно управлять с помощью подключенной к нему кнопки или другого устройства. Управляющий сигнал

откроет точку прохода на время, запрограммированное как ВРЕМЯ ПРОХОДА (время подачи управляющего сигнала на вход не имеет значения и не влияет на время открытия прохода).

8.2 Блокировка

8.2.1 С помощью идентификаторов

Дверь может быть заблокирована пользователем с полномочием ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Пользователь может заблокировать дверь только тогда, когда, согласно расписанию ему разрешен доступ.



Если контроль состояния двери выключен, то заблокировать дверь можно лишь с помощью ЖКИ-клавиатуры и кода.

Для того чтобы заблокировать дверь с помощью проксимити карты/ключа:

1. Убедитесь, что точка прохода работает в нормальном режиме и дверь закрыта.
2. Поднесите карту / ключ к считывателю и удержите в течение ок. 3 секунд. Терминал (кроме считывателя CZ-DALLAS) сигнализирует блокировку двери 2 короткими звуковыми сигналами.



Если согласно установкам модуля пользователь должен идентифицироваться в клавиатуре на основе карты и кода или только кода, то в клавиатуре функция блокировки прохода с помощью карты будет недоступной.

Чтобы заблокировать точку прохода, вписав код с ЖКИ-клавиатуры:

1. Введите код и подтвердите его клавишей .
2. С помощью клавиш и найдите функцию ЗАБЛОК. ДВЕРЬ.
3. Нажмите клавишу или . 2 коротких звуковых сигнала сигнализируют блокировку двери.

Чтобы заблокировать точку прохода, используя код и считыватель ACCO-SCR-BG:

1. Убедитесь, что точка прохода работает в нормальном режиме и дверь закрыта.
2. Введите код и подтвердите его клавишей . 2 коротких звуковых сигнала сигнализируют блокировку двери.

8.2.2 Без процедуры идентификации пользователя

Дверь может быть заблокирована с помощью входа модуля, запрограммированного как БЛОКИРОВКА ДВЕРИ или ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ (см.: ВХОДЫ). Вход может управляться с помощью переключателя, приемно-контрольного прибора и т. д. Кроме того, блокировка двери может реализоваться таймером или осуществляться по расписанию доступа (при условии, что расписание не использовалось при программировании установок пользователя). В случае таймера в модуле можно запрограммировать начало и конец блокировки. В случае использования расписания, дверь будет заблокирована по графику.



Переключение в нормальный режим работы или разблокировка двери, заблокированной с помощью входа ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ, возможны только с помощью процедуры, требующей предъявления идентификатора.

Таймер и расписание не имеют приоритета – появление других событий в модуле может изменить состояние точки прохода до истечения запрограммированного времени блокировки двери.

Блокировка двери таймером, по расписанию или входом модуля, запрограммированным как БЛОКИРОВКА ДВЕРИ, является невозможной, если дверь была разблокирована с помощью входа типа ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ.

8.3 Разблокировка

8.3.1 С помощью идентификаторов

Дверь может быть разблокирована пользователем с полномочием ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Пользователь может разблокировать дверь только тогда, когда согласно расписанию ему разрешен доступ.



Если контроль состояния двери выключен, то заблокировать дверь можно лишь с помощью ЖКИ-клавиатуры и кода.

Чтобы разблокировать дверь с помощью карты / ключа:

1. Убедитесь, что точка прохода работает в нормальном режиме и откройте дверь.
2. Поднесите карту / ключ к считывателю и удержите в течение ок. 3 секунд. Терминал (кроме считывателя CZ-DALLAS) сигнализирует разблокировку двери 2 короткими звуковыми сигналами.



Если согласно установкам модуля пользователь должен идентифицироваться в клавиатуре на основе карты и кода или только кода, то в клавиатуре функция разблокировки двери с помощью карты будет недоступной.

Чтобы разблокировать точку прохода:

1. Введите код и подтвердите его клавишей .
2. С помощью клавиш и найдите функцию РАЗБЛ. ДВЕРИ.
3. Нажать клавишу или . 2 коротких звука сигнализируют разблокировку двери.

Чтобы разблокировать дверь кодом и с помощью считывателя ACCO-SCR-BG:

1. Убедитесь, что точка прохода работает в нормальном режиме и откройте дверь.
2. Введите код и подтвердите его клавишей . 2 коротких звука сигнализируют разблокировку двери.

8.3.2 Без процедуры идентификации пользователя

Дверь может быть разблокирована с помощью входа модуля, запрограммированного как РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ или ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ (см.: Входы). Вход может управляться с помощью переключателя, приемно-контрольного прибора, противопожарной системы и т.п.

Программа ACCO-SOFT-LT позволяет разблокировать дверь с помощью кнопки РАЗБЛОКИРОВАТЬ, доступной в окне Список модулей (подпись под кнопкой изменяется на КОНТРОЛЬ после переключения двери в разблокированное состояние).

Разблокировка может реализоваться таймером или по расписанию доступа, если оно не используется для программирования установок пользователей. В случае таймера в модуле можно запрограммировать начало и конец разблокировки. В случае использования расписания, дверь будет разблокирована по графику.



Переключение в нормальный режим работы или блокировка разблокированной двери с помощью входа ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ, является возможной только с помощью процедуры, требующей использования идентификатора.

Таймер и расписание не имеют приоритета – появление других событий в модуле может изменить состояние точки прохода до истечения запрограммированного времени разблокировки двери.

Разблокировка двери с помощью таймера, по расписанию или входом модуля, запрограммированного как РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ, или программы ACCO-SOFT-LT является невозможной, если дверь была заблокирована с помощью входа ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ.

8.4 ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО РЕЖИМА ТОЧКИ ПРОХОДА







8.4.1 С помощью идентификаторов


Заблокированную или разблокированную дверь может перевести в нормальный режим работы пользователь с полномочием ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Для этого он может использовать проксимити карту/ключ или код, но только тогда, когда согласно расписанию доступа ему разрешен доступ. Если опция контроля состояния двери выключена, то восстановить нормальный режим работы точки прохода можно только с помощью ЖКИ-клавиатуры и кода.

Чтобы восстановить нормальный рабочий режим с помощью проксимити карты/ключа, необходимо удерживать карту/ключ у считывателя в течение около 3 секунд. Терминал (кроме считывателя CZ-DALLAS) сигнализирует включение нормального режима работы двери 2 короткими звуковыми сигналами.

i *Если согласно установкам модуля пользователь в клавиатуре должен идентифицироваться только по коду, по карте и по коду, то восстановление нормального рабочего режима точки прохода возможно только с помощью кода.*

Чтобы восстановить нормальный рабочий режим точки прохода с помощью кода и ЖКИ-клавиатуры:

1. Введите код и подтвердите его клавишей .
2. Прокрутите меню с помощью клавиш  и , чтобы найти функцию НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.
3. Нажмите клавишу   или . 2 коротких звуковых сигнала сигнализируют включение нормального рабочего режима точки прохода.

Чтобы восстановить нормальный режим работы точки прохода с помощью кода и считывателя ACCO-SCR-BG, необходимо ввести код и подтвердить его клавишей . 2 коротких звуковых сигнала сигнализируют включение нормального рабочего режима точки прохода.

8.4.2 Без процедуры идентификации пользователя

Разблокированная дверь может быть переключена в нормальный рабочий режим с помощью кнопки КОНТРОЛЬ, доступной в окне Список модулей программы ACCO-SOFT-LT (описание кнопки изменяется на РАЗБЛОКИРОВКА после переключения точки прохода в нормальный рабочий режим). Это не относится к двери, разблокированной входом Пожар – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ.

8.5 Звуковая сигнализация

Устройства, идентифицирующие пользователей (ЖКИ-клавиатура, считыватель карт), издают звуки, сообщая:

1 короткий звук – проход разрешен и открытие двери.

2 коротких звука – блокировка, разблокировка двери или восстановление нормального режима работы точки прохода.

3 коротких звука – ожидание ввода второго идентификатора.

1 длинный звук – отказ в доступе – карта или код правильны, но проход запрещен:

- ЖКИ-клавиатура или клавиатура разрешает доступ только на основе кода, а была поднесена карта;
- ЖКИ-клавиатура или клавиатура разрешает доступ только на основе карты, а был введен код.

2 длинных звука – запрет доступа – карта или код не опознаны.

3 длинных звука [после поднесения карты или ввода пароля клавишей **#**] - запрет на доступ – карта или код правильны, но доступ запрещен, так как:

- согласно расписанию доступа пользователь в данный момент не имеет права открыть проход;
- дверь заблокирована;
- пользователь превысил определенный лимит входов;
- пользователь повторно пробует получить доступ с терминала, с помощью которого он уже получил доступ и открыл дверь – включена функция ANTI-PASSBACK;
- модуль работает в конфигурации "шлюз" и вторая дверь открыта.

3 длинных звука [после удержания карты или ввода пароля и подтверждения его клавишей *****] - изменение состояния точки прохода (блокировка / разблокировка / нормальный режим работы) является невозможным – выключен контроль состояния двери.

1 продолжительный звук – нет доступа – терминал заблокирован – функция АНТИСКАНЕР (удержание карты уполномоченным пользователем в течение 3 секунд разблокирует терминалы).

Длинный звук продолжительностью в 10 секунд – тревога. Причиной может быть:

- взлом двери,
- 5 попыток получить доступ по неизвестному идентификатору (функция АНТИСКАНЕР),
- активация входа, запрограммированного как ПОЖАР – РАЗБЛОКИРОВКА ДВЕРИ,
- активация входа, запрограммированного как ТРЕВОГА – БЛОКИРОВКА ДВЕРИ,
- саботаж контроллера точки прохода (вход ITMP модуля отсоединен от массы),
- саботаж клавиатуры,
- потеря связи с терминалом (отсутствие терминала),

9. ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА МОДУЛЯ



Описание не касается модулей контроля доступа, работающих в системе ACCO NET.

Описанные ниже установки относятся к новому приобретенному модулю. Кнопка Опции по умолчанию, доступная в окне СПИСОК МОДУЛЕЙ, не восстанавливает всех заводских

установок модуля. Восстановлены будут только установки, доступные в окне СПИСОК МОДУЛЕЙ. Список пользователей, временные расписания и история событий, которые были записаны в память модуля, будут сохранены без изменений.

Модуль

Все опции и функции, связанные с модулем, выключены.

Входы модуля

Вход 1: Датчик открытия двери. Тип NO. Чувствительность: 50 мс.

Вход 2: Кнопка открытия двери. Тип NO. Чувствительность: 50 мс.

Вход 3: Разблокировка двери. Тип NO. Чувствительность: 50 мс.

Вход 4: Не используется. Тип NC. Чувствительность: 50 мс.

Вход 5: Не используется. Тип NC. Чувствительность: 50 мс.

Выходы модуля

Выход 1: Взлом двери. Индикатор сканирования. Время активности: 10 сек.

Выход 2: Долго незакрытая дверь. Отсутствие терминала. Время активности: 10 сек.

Точка прохода

Включенные функции:

 Событие – открытие без авторизации

 Тревога – открытие без авторизации

Время прохода: 5 сек.

Максимальное время открытия двери: 20 сек.

Остальные функции и опции выключены.

ЖКИ-клавиатура

Формат времени, отображаемый в ЖКИ-клавиатуре: чч:мм

Остальные опции выключены.

Подсветка А/Б

Авто.

Формат передачи

Формат EM Margin.

Режим доступа

Карта или код.

Пользователи

"Администратор" с ID номером 00001 с полномочием АДМИНИСТРАТОР и СМЕНА КОДА и пользующийся кодом 12345.

10. Технические данные

10.1 Модуль ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS

Напряжение питания	18 В AC $\pm 10\%$
Номинальное выходное напряжение блока питания	12 В DC $\pm 15\%$
Максимальный выходной ток блока питания	1,2 А
Максимальное потребление тока	110 мА
Максимальное коммутируемое напряжение реле	250 В AC
Максимальный коммутируемый ток реле	8 А
Максимальный ток выхода +12V (для температуры 25°C)	1,1 А
Максимальный ток выходов типа "открытый коллектор"	50 мА
Ток заряда аккумулятора	350 мА
Рекомендуемый аккумулятор	12 В / 7Ач
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры платы	151 x 70 мм
Масса	113 г

10.2 Модуль ACCO-KP / ACCO-KPWG

Номинальное напряжение питания	12 В DC $\pm 15\%$
Максимальное потребление тока	110 мА
Максимальное коммутируемое напряжение реле	250 В AC
Максимальный коммутируемый ток реле	8 А
Максимальный ток выходов типа "открытый коллектор"	50 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры платы	73 x 104 мм
Масса	235 г

10.3 Клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW

Номинальное напряжение питания	12 В DC $\pm 15\%$
Максимальное потребление тока	160 мА
Среднее потребление тока	60 мА
Рабочая частота считывателя	125 кГц
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Габаритные размеры корпуса	140 x 126 x 26 мм
Масса	236 г

10.4 Клавиатура со считывателем проксимити карт ACCO-SCR-BG

Номинальное напряжение питания	12 В DC $\pm 15\%$
Максимальное потребление тока	110 мА
Максимальный ток выхода BELL (звонок)	30 мА
Рабочая частота считывателя	125 кГц
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °C
Габаритные размеры корпуса	47 x 158 x 24 мм
Масса	237 г

11. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РУКОВОДСТВА

Изменения в содержании руководства по отношению к инструкции, распространяющейся на контроллер с микропрограммой версии v 2.0.

ДАТА	ВЕРСИЯ МИКРОПРОГРАММЫ	ВВЕДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
2009-09	2.02	<ul style="list-style-type: none"> • Изменен раздел "Введение" (с. 3). • Добавлены рисунки в разделе "Плата электроники" и обновлено содержание раздела (с. 6). • Обновлен раздел "Входы" (с. 7). • Обновлен раздел "Выходы" (с. 7). • Обновлена таблица в разделе "Подключение считывателей проксимити карт" (с. 21). • Обновлен раздел "Меню сервисного режима" (с. 27). • Изменено описание программы и рисунки в разделе "Программа ACCO SOFT-LT" (с. 28). • Обновлен раздел "Функции и опции – подменю модуль" (с. 32). • Обновлен раздел "Функции и опции – подменю точка прохода" (с. 33). • Обновлен раздел "Функции и опции – подменю ЖКИ-клавиатура" (с. 35). • Добавлен раздел "Формат передачи" (с. 36). • К разделу "Пользователи" добавлено замечание о возможности назначения карты с помощью терминалов с поддержкой формата Wiegand (с. 36). • Изменены рисунки и описание программы в разделе "Добавление нового пользователя" (с. 38-40). • К разделу "Редактирование пользователя с помощью программы ACCO SOFT-LT" добавлено замечание о редактировании пользователя одновременно с помощью программы и клавиатуры (с. 41). • Добавлено замечание о функции Лимит входов и изменен рисунок в разделе "Группы пользователей" (с. 43). • Добавлен раздел "Автоматическое назначение пользователя в группу" (с. 44). • Добавлен раздел "Автоматическое объединение пользователей в группы" (с. 44) • Добавлен раздел "Отчет по пользователю / пользователям" (с. 45). • Обновлен раздел и изменен рисунок в разделе "Расписания доступа" (с. 45). • Добавлен раздел "Отчет по присутствию" (с. 48). • Добавлен раздел "Контроль присутствия" (с. 50). • Обновлен раздел и добавлен рисунок – раздел "Эксплуатация модуля" (с.52, 54-55). • Обновлен раздел "Звуковая сигнализация" (с. 57). • Обновлен раздел "Заводская настройка модуля" (с. 57). • Обновлен раздел "Технические данные" (с. 59).
2011-03	2.03	<ul style="list-style-type: none"> • Изменен раздел "Введение" (с. 3). • Добавлена информация о клеммах для подключения считывателя CZ-DALLAS (с. 6). • Обновлен раздел "Выходы" (с. 8). • Обновлено содержание раздела "Устройства, совместимые с модулем" (с. 9-9). • Добавлен раздел "Считыватели ключей Dallas iButton CZ-DALLAS" (с. 13). • Изменено содержание раздела "Монтаж модулей контроля доступа" (с. 15). • Добавлен раздел "Подключение считывателей ключей Dallas iButton" (с. 22).

		<ul style="list-style-type: none"> • Обновлен раздел "Меню сервисного режима" (с. 27). • Изменен рисунок в разделе "Установка и первый запуск программы" (с. 31). • Обновлено содержание раздела "Функции и опции модуля" и добавлено примечание к опции "Проверка наличия терминала А/Б" для считывателя CZ-DALLAS (с. 32). • Обновлен раздел "Функции и опции – подменю точка прохода" (с. 34). • Обновлено содержание раздела "Форматы передачи" (с. 36). • Изменено содержание раздела "Пользователи" (с. 36-36). • Изменены рисунки и описание программы в разделе "Добавление новых пользователей с помощью программы ACCO-SOFT-LT" (с. 39-40) • Обновлено содержание раздела "Редактирование пользователей с помощью программы ACCO-SOFT-LT" (с. 41). • Изменен рисунок в разделе "Создание групп пользователей" (с. 43). • Изменен рисунок и модифицировано описание программы в разделе "Создание отчета о пользователе/пользователях" (с. 45). • Обновлено содержание раздела "Эксплуатация модуля" (с. 52-56). • Обновлен раздел "Заводская настройка модуля" (с. 57). • Обновлен раздел "Технические данные" (с. 59).
2011-11	2.03	<ul style="list-style-type: none"> • Изменен рисунок в разделе "Клавиатура ACCO-KLCDR-BG / ACCO-KLCDR-BW" (с. 9). • В разделе "Пользователи" изменено примечание о назначении карт пользователям с помощью терминалов с поддержкой Wiegand (с. 36). • Добавлена информация о том, что клавиатура не поддерживает карты, добавляемые с помощью терминалов, работающих в формате Wiegand, раздел "Добавление новых пользователей с помощью ПО ACCO-SOFT-LT" (с. 40). • Изменены рисунки в разделе "Эксплуатация модуля" (с. 52).
2014-09	2.03	<ul style="list-style-type: none"> • Обновлен раздел "Подключение клавиатуры ACCO-SCR-BG" (с. 19). • Обновлен раздел "Подключение считывателей бесконтактных карт" (с. 20). • Добавлен раздел "Подключение считывателей с поддержкой Wiegand 26" (с. 21).
2015-04	3.00	<ul style="list-style-type: none"> • Добавлена информация о работе модуля в системе ACCO NET. • Добавлен раздел "Считыватель карт CZ-USB-1" (с. 14). • Добавлен раздел "Подключение считывателя карт CZ-USB-1" (с. 22). • Добавлена информация о требуемой версии ПО ACCO-SOFT-LT (с. 28).
2018-12	3.02	<ul style="list-style-type: none"> • Добавлена информация о совместимости модуля с устройствами сторонних производителей, поддерживающими WIEGAND (с. 3). • Обновлен раздел "Плата электроники" (с. 4). • Обновлен раздел "Входы" (с. 7). • Обновлен раздел "Выходы" (с. 7). • Обновлен раздел "Устройства, совместимые с модулем" (с. 9). • Добавлен раздел "Считыватели сторонних производителей" (с. 14). • Обновлен раздел "Шлюз" (с. 22). • Обновлен раздел "Настройка модуля" (с. 25). • Изменен рисунок в разделе "Установка и первый запуск программы" (с. 31). • Обновлен раздел "Формат передачи" (с. 36). • Добавлена информация о считывателе CZ-USB-1 (с. 40).

