



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.01489-19

Термін дії з 10.05.2019 до 09.05.2021

Продукція	кабелі сигналізаційні СКВВт (ПСВВт), СКВЕВт (ПСВЕВт), СКВВтнг-LS (ПСВВтнг-LS) торговельної марки "УКРПОЖКАБЕЛЬ"	8544
		Код УКТ ЗЕД
		<u>27.32.13</u>
		Код ДКПП

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабель. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування". п.4.1 - клас за стійкістю до поширення полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий"; п. 2.3.2. ТУ У 27.3-42255690-002:2018 "Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови".

Заявник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ",
03124, м. Київ, пров. Радишева, 18, оф. 608, Україна
код ЄДРПОУ: 42255690

Виробник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ", 03124, м. Київ, пров. Радишева, 18, оф. 608, Україна,
виробництво за адресою: 08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
127, Україна

Додаткова інформація виготовляються серійно за ТУ У 27.3-42255690-002:2018 "Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови" з 10.05.2019 до 09.05.2021 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ,
Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації
Національного агентства з акредитації України №10023)

На підставі звіту з обстеження виробництва №ДО-483-ОП від 04.04.2019р., рішення ОС №509с4-19 від 06.05.2019р., протоколу УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №509с4-19 від 06.05.2019р. (атестат акредитації №10023 від 10.04.2019р.)

Заступник керівника
органу з сертифікації
М.П.



В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrcsm.kiev.ua