



Шкаф входных шлейфов «ШВШ»

Паспорт АКПИ.422419.010ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф входных шлейфов «ШВШ» АКПИ.422419.010 предназначен для увеличения количества входных шлейфов в системах пожарной сигнализации и автоматики.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Зав. №	Кол.	Примечание
1. АКПИ.422419.010ПС	Шкаф входных шлейфов «ШВШ». Паспорт			
2. АКПИ.422419.010	Шкаф входных шлейфов «ШВШ-8К»			1,2
3. АКПИ.422419.010-01	Шкаф входных шлейфов «ШВШ-16К»			1,2

Примечание 1. Комплект принадлежностей исходя из количества блоков:

- для одного шкафа ШВШ-8К : резистор CFR0W2J0392 (3,9 кОм±5% 0,5 Вт) – 8 шт., соединитель аккумуляторный – 1 шт.;
- для одного шкафа ШВШ-16К: резистор CFR0W2J0392 (3,9 кОм±5% 0,5 Вт) – 16 шт., соединитель аккумуляторный – 1 шт., контакт AMP Faston type 250 61765-1 – 2 шт.

2. Аккумуляторы поставляются по отдельному заказу:

- для одного шкафа ШВШ-8К: аккумулятор 12 В 7 А·ч – 2 шт.;
- для одного шкафа ШВШ-16К: аккумулятор 12 В 7 А·ч – 2 шт.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа входных шлейфов «ШВШ» требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации применяемой системы пожарной сигнализации и автоматики.
- 3.2 Гарантийный срок эксплуатации «ШВШ» 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 3.3 Гарантийный срок хранения «ШВШ» в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.
- 3.4 «ШВШ», у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил

эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям действующей технической документации, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию «ШВШ». При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации «ШВШ» или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации и автоматики, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф входных шлейфов «ШВШ-_____» АКПИ.422419.010- _____ заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

М. П.

_____ (личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф входных шлейфов «ШВШ-_____» АКПИ.422419.010- _____ заводской номер _____ упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Система управления качеством на предприятии сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОДО «СКБ Электронмаш»
ул. Головна, 265Б,г. Черновцы, Украина 58018
тел/факс (03722) 40639
e-mail: spau@chelmash.com.ua
http://www.chelmash.com.ua
Версия 001