

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.05867-23

Термін дії з 26.04.2023 до 25.04.2025

Продукція Кабелі монтажні для систем пожежної сигналізації марок J-H(S)H...Bd, J-Y(S)Y...Lg, J-НН...Bd, J-YY...Lg, де "...", означають цифри, що вказують на кількість пар від 1 до 10, число жил у парі - 2 та номінальний діаметр жил від 0,8 мм до 1,78 мм.

8544

Код УКТ ЗЕД

27.32.13

Код ДВЗП

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 "Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування", п. 4.1 - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий", п. 2.3.2. ТУ У 27.3-42255690-002:2018 "Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови", п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" - клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий".

Заявник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ",
03124, м. Київ, пров. Радишева, 18, оф. 608, Україна

код СДРПОУ 42255690

Виробник ТОВ "УКРПОЖКАБЕЛЬ",
08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127, Україна

Додаткова інформація виготовляється серійно за ТУ У 27.3-42255690-002:2018 «Кабелі монтажні для сигналізації і промислової електроніки. Технічні умови» з 26.04.2023 до 25.04.2025 та реалізується з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться щорічно згідно з програмою технічного нагляду.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ",
03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79

На підставі протоколу випробувань ВС «УкрТЕСТ» ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №0143-4-2023 від 07.03.2023 (атестат акредитації №20635 від 16.08.2022р., ту У 27.3-42255690-002:2018, ДВН В.2.5-23:2010 (покази середнього арифметичного відхилення) лабораторії) Звіт з обстеження виробництва №0-2704/18-ТН-4 від 30.03.2023.

**Заступник керівника
органу з сертифікації**
М.П.



підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

*Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Системи УкрСЕПРО на сайті
www.ukrtest.kyiv.ua*